


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

uni-fitt


Модуль управляющий базовый



1. Назначение и область применения

Базовый управляющий модуль предназначен для удобного соединения комнатных термостатов с коллекторными термоэлектрическими головками в системах управления водяными теплыми полами. Может работать с нормально закрытыми (закрыт в обесточенном состоянии) или нормально открытыми (открыт в обесточенном состоянии) термостатами и термоэлектрическими головками. При подключении к модулю насоса и (или) котла выключает его при закрытии всех термоэлектрических головок. При подключении светодиодная индикация информирует о режимах работы модуля. Параметры эксплуатации указаны в разделе 3.

2. Конструкция



- 1 Подключение котла
- 2 Подключение насоса
- 3 Подключение защитного заземления
- 4 Электропитание
- 5 Предохранитель
- 6 Подключение ограничителя температуры или датчика точки росы
- 7 Клемма понижения температуры, внешний таймер
- 8 Переключение отопление/охлаждение
- 9 Клеммы для термостатов
- 10 Светодиоды
- 11 Кабельный амортизатор
- 12 Вывод для позиционных приводов
- 13 ДИП-переключатели
- 14 Контакты для крышки корпуса с встроенными системными часами

Примечание. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия.

3. Технические характеристики


Характеристика	Значение
Напряжение питания, В	~230±10%
Потребляемая мощность, ВА	50
Защита	T4АН
Количество зон нагрева, в зависимости от модели	6, 10
Макс. количество подключаемых головок для модели 6 зон	15
Макс. количество подключаемых головок для модели 10 зон	18
Макс. ток включения на т-э головку, мА	500
Макс. ток на насос / котёл, А	2
Макс. мощность подключаемого насоса / котла, ВА	200
Задержка при включении насоса, мин	2
Фиксируемое / регулируемое время реакции, мин	2 / 5÷15
Функция защиты насоса, Интервал (дней) / Работа (мин)	14 / 1
Температура хранения, °С	-20 ÷ +70
Допустимая влажность воздуха, %	80
Степень защиты корпуса	IP 20
Класс защиты	230 В: II
Габаритные размеры, мм	90 x 326,5 x 50
Тип подключаемого привода клапана	НЗ или НО

4. Номенклатура



Модуль управляющий базовый 6 зон НО/НЗ, проводной	380М2062
Модуль управляющий базовый 10 зон НО/НЗ, проводной	380М2102

5. Указания по монтажу


Управляющий модуль необходимо устанавливать только на токонепроводящей плоской поверхности. Все соединения должны быть надежно выполнены. Монтаж должен проводиться обученным персоналом, допущенным к выполнению данного вида работ, согласно действующего законодательства и ознакомленным с настоящим паспортом. Управляющий модуль должен устанавливаться внутри помещений, в шкафу.



- Снять крышку.
- Установить управляющий модуль. При настенном монтаже модуль, в зависимости от свойств стены, закрепляется двумя винтами Ш 4 мм и соответствующими дюбелями. При монтаже с несущим профилем используется TS 35/7.5.
- Выполнить электрическое подключение.
- Установить крышку.



5.1. Выбор и установка предохранителя
Базовый управляющий модуль может работать с источниками напряжения 230 В. Предохранитель входит в комплект поставки.



НО-привод:
Переключатель 1 = ВКЛ.


НЗ-привод:
Переключатель 1 = ВЫКЛ.

5.2. Настройка работы

Установка типа используемой термоэлектрической головки осуществляется переключателем 1: Фиксированное время реакции насоса или котла 2 мин. можно увеличить еще на 5, 10 или 15 мин. посредством переключателя 2 или 3:


Время	Переключатель 2	Переключатель 3
0 мин	ВЫКЛ	ВЫКЛ
5 мин	ВЫКЛ	ВКЛ
10 мин	ВКЛ	ВЫКЛ
15 мин	ВКЛ	ВКЛ

6. Электроподключение



Все электромонтажные работы должны выполняться только специализированным персоналом в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Электромонтажные и регулировочные работы должны проводиться только на обесточенном оборудовании. Персонал должен быть ознакомлен с настоящим паспортом.

Подключение проводов к клеммам осуществляется нажатием на фиксирующий элемент клеммы, как показано на рисунке. Электрические соединения должны осуществляться в соответствии со схемой электрических подключений. Для подключения электропитания поперечные сечения кабелей должны составлять 0,75 мм² - 1,5 мм². К контакту ТВ/%Н в нормально-закрытом режиме работы можно подключить термовыключатель/датчик определения точки росы, в нормально-открытом режиме использовать этот контакт невозможно. Если ограничитель температуры не подключается, вывод ТВ/%Н следует шунтировать (предусмотрено конструкцией). При подключении ограничителя температуры переключатель удаляется. Ограничитель температуры должен быть выполнен как размыкающий контакт. Для кабельной разводки термостата необходимо учитывать сведения изложенные в руководстве к термостату.



Обозначение символов

	Цифровой регулятор
	Аналоговый регулятор
	Позиционный привод
	Котел
	Насос
	Источник напряжения
	Ограничитель температуры
	Системные часы
	Переключение Отопление/охлаждение
	Охлаждение
	Нагрев

7. Указания по эксплуатации

Модули управляющие должны эксплуатироваться согласно паспортным данным. Температурные и влажностные режимы не должны выходить за пределы, указанные в технической документации. Значения входного напряжения питания не должно выходить за допустимые пределы. Условия эксплуатации подключенных к модулю приводов и термостатов должны исключать возможность обрывов и возникновения коротких замыканий. Условия эксплуатации должны исключать возможность механических повреждений корпуса и электрических

соединений. Условия эксплуатации должны исключать прямого попадания воды на корпус и образования конденсата.

Информация о режиме работы отображаются на светодиодной индикации:

Функция	Цвет	Пояснения
Котел / насос	Зеленый	Горит: Котел / насос активен Не горит: Котел / насос не активен Мигает: ограничитель температуры / датчик точки росы активен
Напряжение сети	Зеленый	Горит: устройство работает Не горит: устройство не работает Мигает: функция защиты клапана активна (Опция)
Предохранитель	Красный	Горит: дефектный предохранитель
Переключение	Голубой	Горит: активен режим охлаждения Не горит: активен режим нагрева
Зоны нагрева	Зеленый	Горит: зона нагрева активна Не горит: зона нагрева выключена

В аварийной ситуации обесточить всю систему регулирования температуры в отдельном помещении.




8. Техобслуживание

Модули должны содержаться в чистоте, с исключением попадания загрязнений, насекомых внутрь изделия. Использовать для чистки сухую не смоченную растворителем мягкую ветошь.

8.1. Замена предохранителя

Прежде, чем открыть базовый модуль, необходимо выключить его и заблокировать от повторного включения.

Отключить подаваемое постороннее напряжение и заблокировать его от случайного повторного включения.



9. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями

5 по ГОСТ 15150. Условия транспортировки и хранения должны соответствовать данным, указанным в паспорте.

10. Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.