

**ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»**

# **СЕКЦИИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАРКИ SHTL-LT**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
(СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ)**

---

№ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.01943/21  
№ЕАЭС N Д-RU.РА01.В.22361/21



## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| Введение .....                                  | 3  |
| 1. Сведения об изделии .....                    | 3  |
| 2. Конструкция .....                            | 3  |
| 3. Технические характеристики .....             | 4  |
| 4. Монтаж .....                                 | 8  |
| 5. Эксплуатация .....                           | 9  |
| 6. Меры безопасности .....                      | 10 |
| 7. Транспортировка, хранение и утилизация ..... | 11 |
| 8. Состав комплекта .....                       | 12 |
| 9. Гарантийные обязательства .....              | 12 |
| Приложение 1 .....                              | 16 |
| Приложение 2 .....                              | 17 |
| Свидетельство о приемке .....                   | 18 |



### ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Настоящее «Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) Секции нагревательные кабельные марки SHTL-LT» является интеллектуальной собственностью ООО «Груп Атлантик Теплолюкс».

Любое полное или частичное использование, тиражирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем Руководстве, без письменного разрешения собственника запрещено.

ООО «Груп Атлантик Теплолюкс» следит за соблюдением авторских и иных прав, нарушение которых преследуется по закону.

## **ВВЕДЕНИЕ**

Настоящее Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) (далее по тексту – Руководство по эксплуатации) предназначено для ознакомления с конструкцией, техническими характеристиками секций нагревательных кабельных SHTL-LT, устанавливает правила их монтажа и эксплуатации, а также содержит данные по гарантийным обязательствам.

**Перед началом работ, ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации!**

### **1.2. Назначение**

Секции нагревательные кабельные SHTL-LT (далее по тексту секции нагревательные) предназначены для использования в антиобледенительных системах для обогрева открытых площадей морозильных камер при укладке непосредственно в цементно-песчаный раствор или товарный бетон (не в плиточный клей). Допустимо применение кабеля 20SHTL-LT для обогрева кровель, предотвращающих образование наледи в водосточных трубах, желобах и в других местах ее вероятного появления.

### **2. Конструкция**

Секция нагревательная состоит из двухжильного нагревательно-го кабеля, с одной стороны которого установлена концевая муфта, а с другой – соединительная муфта и установочный провод (рис. 1). С помощью соединительной муфты установочный провод электрически и механически соединяется с нагревательным кабелем. Цвет изоляции жил установочного провода: желто-зеленый – экран, синий и коричневый – нагревательная жила.




Рис. 1


### 3. Технические характеристики

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Напряжение питания                                 | 220–240 В ~ (380–400 В ~ по заказу)/50 Гц |         |
| Электрическое сопротивление изоляции               | не менее $10^3$ МОм·м                     |         |
| Линейная мощность                                  | 5, 10, 20, 25, 30, 40 Вт/м                |         |
| Максимально допустимая рабочая температура         | +80 °С                                    |         |
| Минимальная температура монтажа                    | –20 °С                                    |         |
| Минимальный допустимый радиус однократного изгиба  | 40 мм                                     |         |
| Номинальный размер нагрев. кабеля (диаметр)        | от 5,0 до 6,5 мм                          |         |
| Номинальный размер установочного провода (диаметр) | НУД 3×1,5                                 | 8,0 мм  |
|  | НУД 3×2,5                                 | 9,1 мм  |
|  | НУД 3×4,0                                 | 9,79 мм |
| Степень защиты                                     | IP67                                      |         |
| Механическая прочность                             | класс M2                                  |         |
| Срок службы  | не менее 20 лет                           |         |

Пример обозначения секций нагревательных:

Секция нагревательная кабельная

**30SHTL-LT-2-0060-040**



\* – по согласованию с заказчиком допускается изменение строительной длины установочного провода.

Таблица 1. Параметры стандартных секций нагревательных SHTL-LT на рабочее напряжение 220 В и мощность от 5 до 40 Вт/м

| Мощность 5 Вт |                 |                      |  |             |                 |                      |  |
|---------------|-----------------|----------------------|--|-------------|-----------------|----------------------|--|
| Длина,<br>м   | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  | Длина,<br>м | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  |
|               |                 | - 5% + 10%           |  |             |                 | - 5% + 10%           |  |
| 15            | 75              | 666,0-771,1          |  | 140         | 700             | 67,8-78,5            |  |
| 25            | 125             | 407,1-471,4          |  | 170         | 850             | 52,6-60,9            |  |
| 38            | 190             | 257,8-298,5          |  | 195         | 975             | 44,6-51,7            |  |
| 50            | 250             | 189,5-219,5          |  | 235         | 1175            | 36,8-42,7            |  |
| 60            | 300             | 151,6-175,6          |  | 270         | 1350            | 32,4-37,5            |  |
| 80            | 400             | 121,3-140,4          |  | 300         | 1500            | 29,0-33,6            |  |
| 100           | 500             | 96,9-112,2           |  | 335         | 1675            | 25,8-29,9            |  |
| 120           | 600             | 80,9-93,7            |  | 385         | 1925            | 22,7-26,3            |  |

| Мощность 10 Вт |                 |                      |  |             |                 |                      |  |
|----------------|-----------------|----------------------|--|-------------|-----------------|----------------------|--|
| Длина,<br>м    | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  | Длина,<br>м | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  |
|                |                 | - 5% + 10%           |  |             |                 | - 5% + 10%           |  |
| 11             | 110             | 488,4-565,5          |  | 100         | 1000            | 48,5-56,1            |  |
| 18             | 180             | 293,1-339,4          |  | 120         | 1200            | 37,1-43,0            |  |
| 27             | 270             | 183,1-212,1          |  | 140         | 1400            | 32,1-37,1            |  |
| 35             | 350             | 132,7-153,6          |  | 165         | 1650            | 25,9-30,0            |  |
| 45             | 450             | 113,7-131,7          |  | 190         | 1900            | 22,8-26,4            |  |
| 55             | 550             | 83,4-96,6            |  | 215         | 2150            | 20,8-24,1            |  |
| 70             | 700             | 67,8-78,5            |  | 240         | 2400            | 18,5-21,4            |  |
| 85             | 850             | 57,3-66,4            |  | 270         | 2700            | 15,95-18,46          |  |

| Мощность 20 Вт |                 |                      |             |                 |                      |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Длина,<br>м    | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом | Длина,<br>м | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |
|                |                 | - 5% + 10%           |             |                 | - 5% + 10%           |
| 13             | 260             | 211,7-245,1          | 85          | 1700            | 26,3-30,4            |
| 19             | 380             | 128,9-149,2          | 100         | 2000            | 22,9-26,5            |
| 25             | 500             | 94,8-109,7           | 120         | 2400            | 18,8-21,8            |
| 30             | 600             | 75,8-87,8            | 135         | 2700            | 16,2-18,8            |
| 40             | 800             | 60,6-70,2            | 150         | 3000            | 14,5-16,8            |
| 50             | 1000            | 48,5-56,1            | 170         | 3400            | 13,1-15,2            |
| 60             | 1200            | 40,5-46,9            | 190         | 3800            | 11,2-13,0            |
| 70             | 1400            | 33,9-39,3            |             |                 |                      |

| Мощность 25 Вт |                 |                      |             |                 |                      |
|----------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| Длина,<br>м    | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом | Длина,<br>м | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |
|                |                 | - 5% + 10%           |             |                 | - 5% + 10%           |
| 7              | 175             | 310,8-359,8          | 65          | 1625            | 31,5-36,5            |
| 11             | 275             | 179,1-207,4          | 75          | 1875            | 23,2-26,9            |
| 17             | 425             | 115,3-133,5          | 90          | 2250            | 20,6-23,9            |
| 22             | 550             | 83,4-96,6            | 105         | 2625            | 16,5-19,1            |
| 27             | 675             | 68,2-79,0            | 120         | 3000            | 14,4-16,7            |
| 35             | 875             | 53,1-61,4            | 135         | 3375            | 13,1-15,1            |
| 45             | 1125            | 43,6-50,5            | 150         | 3750            | 11,6-13,4            |
| 55             | 1375            | 37,1-43,0            | 170         | 4250            | 10,0-11,6            |



**Не рекомендовано применение греющих секций кабеля SHTL-LT мощностью более 20Вт/м на открытом воздухе.**

| Мощность 30 Вт |                 |                      |  |             |                 |                      |  |
|----------------|-----------------|----------------------|--|-------------|-----------------|----------------------|--|
| Длина,<br>м    | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  | Длина,<br>м | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  |
|                |                 | - 5% + 10%           |  |             |                 | - 5% + 10%           |  |
| 6              | 180             | 266,4-308,4          |  | 60          | 1800            | 29,1-33,7            |  |
| 10             | 300             | 162,8-188,5          |  | 70          | 2100            | 21,6-25,1            |  |
| 15             | 450             | 101,7-117,8          |  | 80          | 2400            | 18,3-21,2            |  |
| 20             | 600             | 75,8-87,8            |  | 95          | 2850            | 14,9-17,2            |  |
| 25             | 750             | 63,2-73,2            |  | 110         | 3300            | 13,2-15,3            |  |
| 32             | 960             | 48,5-56,2            |  | 125         | 3750            | 12,1-14,0            |  |
| 40             | 1200            | 38,8-44,9            |  | 135         | 4050            | 10,4-12,1            |  |
| 50             | 1500            | 33,7-39,1            |  | 155         | 4650            | 9,2-10,6             |  |

| Мощность 40 Вт |                 |                      |  |             |                 |                      |  |
|----------------|-----------------|----------------------|--|-------------|-----------------|----------------------|--|
| Длина,<br>м    | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  | Длина,<br>м | Мощность,<br>Вт | Сопrotивление,<br>Ом |  |
|                |                 | - 5% + 10%           |  |             |                 | - 5% + 10%           |  |
| 9              | 360             | 146,5-169,7          |  | 60          | 2400            | 18,6-21,5            |  |
| 13             | 520             | 88,2-102,1           |  | 70          | 2800            | 16,0-18,6            |  |
| 18             | 720             | 68,2-79,0            |  | 85          | 3400            | 13,3-15,4            |  |
| 22             | 880             | 55,6-64,4            |  | 95          | 3800            | 11,4-13,2            |  |
| 28             | 1120            | 42,5-49,2            |  | 105         | 4200            | 10,2-11,8            |  |
| 35             | 1400            | 33,9-39,3            |  | 120         | 4800            | 9,3-10,7             |  |
| 42             | 1680            | 28,3-32,8            |  | 135         | 5400            | 8,0-9,2              |  |
| 50             | 2000            | 24,2-28,1            |  |             |                 |                      |  |

**Секции комплектуются установочными проводами из следующих характеристик:**

| Марка установочного провода | Допустимый ток, А | Мощность, Вт (при ~ 220 -240 В) |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| НУД 3×1,5                   | до 16             | 3600                            |
| НУД 3×2,5                   | до 25             | 5700                            |
| НУД 3×4                     | до 32             | 7300                            |

**Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции и характеристик секций нагревательных, не ухудшающие их потребительские свойства, без предварительного уведомления пользователей.**

Секции должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011 и «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

#### **4. Монтаж**

Подробные требования к монтажу секций нагревательных приводятся в Инструкции по монтажу антиобледенительных систем для кровли и открытых площадей, а также в соответствующей проектно-конструкторской документации (проекте) в случае заказа услуг по проектированию.



**Внимание! Ниже приводятся общие требования к производству монтажных работ, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии.**

4.1. Перед установкой секции нагревательной убедитесь, что марка секции нагревательной соответствует напряжению питания сети, к которой она будет подключена.

4.2. Секция нагревательная должна быть уложена на обогреваемой поверхности и закреплена специальными крепежными элементами (в комплект поставки не входят). При этом оболочка кабеля не должна быть повреждена в процессе монтажа и эксплуатации.

4.3. При монтаже секции нагревательной не допускается соприкосновение или пересечение ниток нагревательного кабеля между собой. Минимальное расстояние между нитками нагревательного кабеля – 35 мм.

4.4. Секция нагревательная должна быть заземлена в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

4.5. До и после монтажа секции нагревательной (а в случае использования в стяжке также после её заливки) необходимо проверить электрическое сопротивление нагревательных жил и сопротивление изоляции (рис. 2), результаты занести в Протокол измерений – Приложение 1 настоящего Руководства по эксплуатации.




Рис. 2

4.6. Измерение сопротивления нагревательной жилы проводят мультиметром (например, АСТАСОМ АМ 3003). Измерение сопротивления изоляции проводят мегаомметром (например, ЭСО 202/25) с испытательным напряжением постоянного тока 1000 В.

4.7. Секции нагревательные, предназначенные для установки в бетонную стяжку, перед заливкой раствором должны фиксироваться на бетонном основании специальными крепежными элементами (в комплект поставки не входят) для обеспечения равномерности шага укладки и предотвращения сближения ниток кабеля.

4.8. Бетонная стяжка, в которую уложена секция нагревательная, не должна иметь трещин и пустот. Не допускается наличие в бетонной стяжке строительного мусора, утеплителя, кусков дерева и других материалов с низкой теплопроводностью.

4.9. Монтаж секции нагревательной, подключение и дальнейшую эксплуатацию должны осуществлять лица, знающие правила эксплуатации электроустановок, изучившие данное руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные к работе в установленном порядке.

4.10. При обогреве открытых площадей во избежание повреждения секции нагревательной во время монтажа дополнительного оборудования на обогреваемой площадке необходимо начертить и хранить схему укладки секции нагревательной с указанием места расположения муфт.

## 5. Эксплуатация

5.1. Секция нагревательная должна использоваться строго по назначению в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации.

5.2. Запрещается эксплуатация секций нагревательных с механическими повреждениями.

5.3. Запрещается включать секции нагревательные, уложенные в стяжку, до полного затвердевания раствора – 28 дней согласно СП 63.13330.2012.

5.4. Секция нагревательная должна эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха не выше +5 °С, рекомендуемый диапазон

работы систем обогрева с использованием секций нагревательных данного типа +5 ... -15 °С.

5.5. Допускается выполнять кратковременные включения секций нагревательных, используемых для обогрева кровли, при температуре воздуха выше плюс 5 °С, но только специалистами, выполняющими пуско-наладочные или ремонтные работы, при соблюдении следующих условий:

- температура поверхности, на которой установлена секция нагревательная не выше плюс 20 °С;
- температура воздуха не выше плюс 20 °С;
- время включения не более 10 мин.

Запрещается включение секций нагревательных, установленных на солнечной стороне крыши, в сухую солнечную погоду при температуре воздуха выше плюс 5 °С.

## 6. Меры безопасности



**Ниже приводятся общие требования к мерам безопасности секций нагревательных, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии.**

6.1. Запрещается проведение сварочных работ и работ с огнем в непосредственной близости от секций нагревательных.

6.2. Запрещается использовать экран секции нагревательной и дорожную сетку, на которой она закреплена, в качестве заземлителя, постоянного или для сварочных работ.

6.3. Не допускается изгибать секцию нагревательную с радиусом изгиба меньше, чем указан в п. 3 настоящего Руководства по эксплуатации.

6.4. Запрещается использовать одну и ту же секцию нагревательную для обогрева двух и более элементов водосточной системы (участков открытой площади) с различными условиями теплоотдачи (например, водосточная труба и лоток).

6.5. Секция нагревательная не должна подвергаться механическим нагрузкам и растяжению.

6.6. Не допускается наступать на секции нагревательные, ставить на них инструмент, оснастку и другие тяжелые предметы или предметы с острыми краями. Для предотвращения механического повреждения при раскладке и заливке секций нагревательных стяжкой использовать гладкие дощатые или фанерные щиты.

6.7. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию секции нагревательной.

6.8. Запрещается подавать напряжение питания на секции нагревательные, смотанные в бухты, даже на короткое время.

6.9. Запрещается эксплуатировать секции нагревательные при наличии мусора в обогреваемых водостоках.

6.10. Запрещается производить очистку водосточной системы в зоне размещения секций нагревательных, иным способом кроме применения мягких щеток и воды.

6.11. Секция нагревательная не должна подвергаться воздействию температуры выше максимально допустимой, указанной в технических характеристиках (см. п. 3 настоящего Руководства по эксплуатации).

6.10. Требуется защита с применением прерывателя цепи.

6.11. Наличие нагревательного кабеля должно быть очевидным путем размещения предостерегающих знаков или отметок, таких как в блоке плавких предохранителей, в соответствующих местах, таких как вблизи фитингов присоединения к источнику питания и/или через небольшие интервалы вдоль цепи, и они должны быть внесены в любую электро-техническую документацию, разрабатываемую после прокладки.

6.12. Секция должна подключаться через УЗО (устройство защитного отключения), номинальный ток срабатывания которого не превышает 30 мА.

6.13. Для обеспечения безотказной работы секции нагревательной и выполнения всех норм и требований по безопасности необходимо использовать оригинальные комплектующие, рекомендуемые ООО «Груп Атлантик Теплолюкс» (Описание аксессуаров и крепежных элементов см. на сайте [www.teploluxe.ru](http://www.teploluxe.ru)).

**Применение других комплектующих освобождает производителя от гарантийных обязательств.**

## **7. Транспортировка, хранение и утилизация**

7.1. Транспортировка и хранение секции нагревательной осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 по группе 2С.

7.2. Секцию нагревательную допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

7.3. Хранение секции нагревательной должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре окружающей среды от -50 °С до тонную стяжку, перед заливкой раствором должны фиксироваться на бетонном основании специальными крепежными элементами (в комплект поставки не входят) для обеспечения равномерности шага укладки и предотвращения сближения ниток кабеля.

7.4. Бетонная стяжка, в которую уложена секция нагревательная, не должна иметь трещин и пустот. Не допускается наличие в бетонной стяжке строительного мусора, утеплителя, кусков дерева и других материалов с низкой теплопроводностью.

7.5. Монтаж секции нагревательной, подключение и дальнейшую эксплуатацию должны осуществлять лица, знающие правила эксплуатации электроустановок, изучившие данное руководство по эксплуатации, аттестованные и допущенные к работе в установленном порядке.

7.6. При обогреве открытых площадей во избежание повреждения секции нагревательной во время монтажа дополнительного оборудования на обогреваемой площадке необходимо начертить и хранить схему укладки секции нагревательной с указанием места расположения муфт.

## 8. Состав комплекта

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 1. | Секция нагревательная кабельная SHTL-LT               | 1 шт.  |
| 2. | Руководство по эксплуатации (совмещенное с паспортом) | 1 экз. |

## 9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в Руководстве по эксплуатации.

### Гарантийный срок:

3 (три) года с даты продажи.

9.1. Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт или замену изделия в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

9.1.1. изделие использовалось по назначению;

9.1.2. монтаж и эксплуатация изделия осуществлялись в соответствии с настоящим Руководством по эксплуатации;

9.1.3. изделие не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправностей (в том числе, но не ограничиваясь: попадание жидкостей, надломы, сколы, трещины в изделии, следы воздействия пара и проч.);

9.1.4. соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению изделия;

9.1.5. заполнен Гарантийный сертификат (Приложение 2 к Руководству по эксплуатации);

9.1.6. в Приложении 1 настоящего Руководства по эксплуатации внесены данные о монтаже секций нагревательных.

9.2. Если в момент диагностики или после её проведения будет установлено, что какое-либо из перечисленных условий не соблюдено, Изготовитель или его представитель вправе отказать в гарантийном обслуживании, выдав соответствующее заключение.

9.3. Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт/ замена изделия не производится в следующих случаях:

9.3.1. истек срок гарантии;

9.3.2. изделие было повреждено при транспортировке после получения товара (хранении, если изделие не вводилось в эксплуатацию), или нарушены правила монтажа и эксплуатации, транспортировки и хранения;

9.3.3. повреждения вызваны стихией, пожаром и другими внешними факторами, климатическими и иными условиями или действиями третьих лиц;

9.3.4. были нарушены условия гарантийных обязательств, что в каждом конкретном случае определяет технический специалист Изготовителя или его представитель;

9.3.5. изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта;

9.3.6. изделие имеет механические повреждения: сколы, трещины, вмятины, разрывы царапины и др., полученные вследствие ударов, падений либо других механических воздействий;

9.3.7. нарушены требования Руководства по эксплуатации на изделие;

9.3.8. в Приложения 1 и/или 2 к Руководству по эксплуатации были внесены исправления, не заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц монтажной организации и продавца соответственно.

9.4. Во всех случаях, когда изделие не подлежит гарантийному ремонту, может быть рассмотрен вопрос об его платном ремонте, по усмотрению Изготовителя или его представителя.

9.5. Изготовитель или его представитель, ни при каких условиях не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования купленного изделия. В любом случае возмещение, согласно данным гарантийным условиям не может превышать стоимости, фактически уплаченной покупателем за изделие или единицу оборудования, приведшую к убыткам.

9.6. Гарантийный срок на замененные компоненты изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом). Замена любой части изделия в течение гарантийного срока не продлевает его.

9.7. Для исполнения гарантийных обязательств изготовителю или его представителю необходимо направить следующие документы:

9.7.1. паспорт на изделие со штампом ОТК (или его копию, заверенную печатью продавца);

9.7.2. заполненное Приложение 1;

9.7.3. в случае продажи изделия физическому лицу – заполненное Приложение 2;

9.7.4. претензию покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации;

9.7.5. документ с указанием даты продажи.

Протокол измерений параметров секции нагревательной

| Наименование работ                                       | Сопротивление изоляции,<br>МОм • м<br>(норма $R_{из} \geq 10^3$ ) | Тип электроизмерит.<br>оборудования | Дата следующей<br>поверки | Особые отметки<br>о ремонте и других<br>операциях с секциями<br>нагревательными | Производитель работ |                  |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------|---|---------------------|------------------|
|  |   |                                     |                           |   | Ф. И. О.            | Подпись,<br>дата |
| Измерения параметров до укладки секции нагревательной    |   |                                     |                           |   |                     |                  |
| Измерения параметров после укладки секции нагревательной |   |                                     |                           |   |                     |                  |

\* – Гарантийный сертификат обязателен к заполнению Продавцом при продаже секции нагревательной физическому лицу.

\*\* – Штамп продавца ставится только после подписи Покупателя в гарантийном сертификате.