ридан

ПАСПОРТ

Клапан балансировочный, Тип MVT, Модификация MVT-R2

Код материала: 003Z4063R

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.

Общество с ограниченной ответственностью «РИДАН ТРЕЙД» ОГРН 1235000051076

Дата редакции: 22.04.2026

1. Сведения об изделии
1.1. Наименование и тип
Клапан балансировочный тип MVT, модификация MVT-R2 (далее - MVT-R2).

1.2. Изготовитель
ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, д. Лешково, д. 217, адрес места осуществления деятельности: Китай, No.16 Jinbo Road, Binggang Industrial City, Shamen Town, Yuhuan City, Taizhou City, Zhejiang Province

1.4. Дата изготовления
На корпусе клапана указана дата изготовления в виде WWYY, где WW – неделя изготовления, YY – год изготовления.

2. Назначение изделия

Клапаны MVT-R2 имеют функцию быстрого перекрытия потока и могут одновременно использоваться в качестве запорной арматуры.
Клапаны оснащены игольчатыми измерительными ниппелями.
Клапаны оснащены дренажными отверстия с резьбой 1\4', в которые можно подключать импульсную трубку от автоматического балансировочного клапана APT-R3 или APT-R.

3. Технические характеристики

Номинальный диаметр (DN), мм	25
Номинальное давление (PN), бар	16
Максимально допустимый перепад давлений, бар	1,5
Рабочая среда	Вода и водные растворы гликолей до 50% для систем отопления и охлаждения
Температура рабочей среды, °С	120
Тип присоединения к трубопроводу	Внутренняя резьба ISO 228
Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы	G 1
Пропускная способность Kvs, м³/ч	9,82
Корпус	DZR латунь
Запорный элемент (шар, диск, золотник)	DZR латунь
Уплотнение	EPDM, PTFE
Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности)	Нет видимой протечки в соответствии с ISO 5208
Климатическое исполнение	УХЛ4

4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- клапан балансировочный MVT-R2;
- упаковочная коробка;
- паспорт*;
- руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на https://ridan.ru/, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

EAC	Соответствие клапанов балансировочных типа MVT подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.19145/24, срок действия с 05.12.2024 по 04.12.2029 и экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам.