



ПАСПОРТ

Контроллер испарителя и уровня промышленного назначения, Тип ЕКС Модификация ЕКС202С

Код материала: 084В8523



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 25.05.2021

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Контроллеры испарителя и уровня типа ЕКС

1.2. Изготовитель

Фирма-изготовитель: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания

1.4. Дата изготовления

На контроллер нанесена маркировка со штрих кодом и с индивидуальным номер изделия, последние 3 цифры которого несут информацию о неделе (2цифры) и о годе производства (1 цифра).

2. Назначение изделия

Контроллеры испарителя и уровня типа ЕКС (далее – контроллеры типа ЕКС) используются для управления испарителем холодильной установки для поддержания заданной температуры, а также для управления его режимом оттаивания, и управления дополнительными функциями холодильного оборудования.

3. Технические характеристики

Модель	ЕКС202С
Напряжение питания	230 В перем.тока 50Гц; 1,5 ВА
температура среды при эксплуатации	от 0 до +55 °С
температура среды при хранении	от -40 до +70 °С
Число испарителей	1
Управление вентилятором	да
Управление компрессором	да
Управление светом	да
Управление оттаиванием	да
Количество входов	2 аналоговых, 1 цифровой
Количество реле	2 (10А) 2 (6А)
Встроенная сетевая карта	нет
Поддержка сетевых карт	да
Примечание	Лицевая панель
Количество аналоговых входов	2
Количество цифровых входов	1
Количество аналоговых выходов	0
Встроенная сетевая карта	нет

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- контроллер;
- упаковочная коробка;
- инструкция.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Контроллеры испарителя и уровня типа ЕКС сертифицированы в рамках Евразийского экономического союза. Имеется сертификат соответствия ЕАЭС RU С-ДК.АЖ40.В.00157/19, срок действия с 24.04.2019 по 23.04.2024.
---	--