



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Затвор дисковый поворотный
с тройным эксцентриситетом DN.ru
WBV3EX-34xM-1W-F-ISO Ду50-350 Py25
углеродистая сталь, фланцевый,
с голым штоком квадратным**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия: Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом DN.ru WBV3EX-34xM-1W-F-ISO Ду50-350 Р_у25 углеродистая сталь, фланцевый, с голым штоком квадратным.


1.2. Назначение: Затвор дисковый поворотный предназначен для использования в качестве запорной или регулирующей арматуры для управления потоками в системах теплоснабжения, водоснабжения, в технологических процессах пищевой, химической, нефтегазовой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

1.3. Принцип работы: Затворы открываются и закрываются путем поворота диска на 90°. Конструкция с тройным эксцентриситетом позволяет уменьшить трение в точках контакта диска и седла, что повышает надежность и срок службы данных затворов. При данной схеме шток смещен относительно центральной оси диска и центральной оси трубопровода, а уплотняющие поверхности имеют несимметричную форму. Комбинация трех смещений в момент прижима и размыкания уплотнительных поверхностей обеспечивает полное отсутствие трения уплотнительных поверхностей, способствуя минимизации износа седла и уплотнения в течение всего срока службы затвора.



1.4. Расшифровка обозначения:

WBV3EX	34	x	M	1W	F	ISO
Тип изделия: WBV3EX - затвор дисковый с тройным эксцентриситетом	Материал корпуса: 34 - сталь WCB	Материал диска: 31 - сталь нержавеющая 304 32 - сталь нержавеющая 316	Материал уплотнения: M - металл	Направление потока: 1W - односторонний	Тип присоединения: F - фланцевое	Площадка под привод: ISO - ISO фланец



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные параметры

Номинальный диаметр DN, мм	WBV3EX-3431M-1W-F-ISO – 50 ÷ 350 WBV3EX-3432M-1W-F-ISO – 50 ÷ 300
Номинальное давление PN, бар	25
Температура рабочей среды t, °C	от -45 до +425
Рабочая среда	вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, агрессивные среды
Направление потока	одностороннее
Класс герметичности	«А» ГОСТ 9544-2015
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Материал корпуса	сталь WCB (аналог 25Л)
Материал диска	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08X17H13M2)
Область применения	системы водо- и теплоснабжения, технологические трубопроводы
Средний ресурс, циклов открытие/закрытие	30 000
Средний срок службы, лет	10



3. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ




Рисунок 1 – Деталировка

Таблица 2. Спецификация деталей

№ п/п	Наименование детали	Материал
1	Корпус	сталь WCB (аналог 25Л)
2	Диск	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08X17H13M2)
3	Шток	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10) или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08X17H13M2)
4	Седловое уплотнение	металл (наплавка D507) + графит
5	Сальниковое уплотнение	нержавеющая сталь AISI 304 (аналог 08X18H10) + графит или нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08X17H13M2) + графит



4. ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ




Рисунок 2 – Размеры

Таблица 3. Размерные характеристики

DN	L	D	D1	D2	$n-\varnothing d$	b	H1	H2
мм								
50	108	160	125	99	4- $\varnothing 18$	20	102	78
65	112	180	145	118	8- $\varnothing 18$	22	112	72
80	114	195	160	132	8- $\varnothing 18$	24	122	78
100	127	230	190	156	8- $\varnothing 22$	24	155	78
125	140	270	220	184	8- $\varnothing 26$	26	157	95
150	140	300	250	211	8- $\varnothing 26$	28	170	95
200	152	360	310	274	12- $\varnothing 26$	30	200	102
250	165	425	370	330	12- $\varnothing 30$	32	247	108
300	178	485	430	389	16- $\varnothing 30$	34	274	110
350	190	550	490	448	16- $\varnothing 33$	38	310	110



Таблица 4. Параметры соединения под привод, крутящие моменты и вес

	Квадрат штока, мм	ISO 5211	Крутящий момент, Нм	Вес, кг
DN50	11x11	F07	59	9
DN65	11x11	F07	82	11
DN80	11x11	F07	102	12
DN100	14x14	F10	180	20
DN125	17x17	F10	290	31
DN150	17x17	F10	564	36
DN200	22x22	F12	800	54
DN250	27x27	F12	1250	76
DN300	27x27	F14	1711	101
DN350	27x27	F16	2844	135

Таблица 5. Условная пропускная способность K_v (для воды с плотностью 1000 кг/м³), м³/ч

	Позиция диска, градусов								
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
DN50	0,2	5	9	17	27	53	70	115	145
DN65	0,4	8	15	26	42	83	105	175	225
DN80	0,6	12	22	38	63	125	160	260	325
DN100	0,8	17	42	73	120	235	305	510	590
DN125	2,0	45	88	155	250	490	625	1000	1125
DN150	3,0	89	145	250	410	800	1030	1650	1950
DN200	4,0	148	250	420	700	1300	1750	2725	3250
DN250	5,0	232	390	670	1150	2150	2750	4300	5000
DN300	6,0	342	550	1000	1600	3100	4050	5000	7500
DN350	7,0	408	715	1549	2761	4568	7230	10844	11917



5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию затворов допускается персонал, изучивший устройство задвижки, правила техники безопасности, требования руководства по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию, аттестованный на соответствующий вид работ.

5.2. Затворы должны устанавливаться на трубопроводах для сред и параметров, указанных в паспорте на изделие. Направление потока рабочей среды должно совпадать со стрелкой на корпусе затвора.

5.3. Перед монтажом необходимо очистить (продуть) трубопроводы от грязи, песка, окалины.

5.4. Установку поворотных затворов следует производить только между воротниковыми фланцами (тип 11 ряд 1 исп. В по ГОСТ 33259).

5.5. Внутренний диаметр фланцев должен соответствовать номинальному диаметру дискового поворотного затвора.

5.6. Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по отношению друг к другу на расстоянии, обеспечивающем свободное (без лишних усилий) размещение между ними затвора. На уплотнительных поверхностях фланцев не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов поверхностей.

5.7. Перед началом монтажа диск поворотного затвора необходимо немного приоткрыть, но так, чтобы диск не выходил за корпус дискового поворотного затвора.

5.7.1. Отцентрировать поворотный затвор и слегка закрутить болты (шпильки), но не затягивать. Открыть диск поворотного затвора до положения «полностью открыто».

5.7.2. Затянуть болты (шпильки) так, чтобы фланцы и корпус (металлическая часть) затвора соприкасались. Фланцевые соединения следует затягивать равномерно в три или даже четыре прохода, последовательно «крест-накрест».

5.7.3. Затяжка болтов на межфланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру. Далее следует медленно закрыть и открыть дисковый поворотный затвор. Если установка затвора была проведена правильно, затвор должен свободно открываться и закрываться.

5.8. Испытания на герметичность необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 9544-2015.

5.9. Во время эксплуатации следует проводить периодические осмотры (регламентные работы) в сроки, установленные эксплуатирующей организацией, в зависимости от режимов работы системы.

5.10. При осмотре проверять: общее состояние затвора, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнений штока.



5.11. Для обеспечения безопасности труда категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Условия транспортирования и хранения - 5 (ОЖ4) по ГОСТ15150-69.

6.2. Затворы могут транспортироваться любым видом транспорта. При этом установка затворов на транспортные средства должна исключать возможность механических повреждений, внутренние поверхности должны быть защищены от загрязнения.

6.3 При транспортировке и хранении затвор должен быть в положении неполного закрытия, т.е. запорный диск должен неплотно соприкасаться с поверхностью манжеты – без деформации резины.

6.4. При погрузке и разгрузке строповку затворов следует производить за корпус.

6.5. Затворы должны храниться в сухих складских помещениях, защищенными от прямых солнечных лучей и удаленными не менее 1 м. от теплоизлучающих приборов, а также не подвергаться воздействию масел, бензина.

6.6. При длительном хранении затвора необходимо периодически (не реже двух раз в год) осмотреть, удалить наружную грязь и ржавчину, при необходимости обработать седловое уплотнение силиконовой смазкой-спреем.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) осуществляется в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления»,

– Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об охране атмосферного воздуха»,

а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и региональных нормативов, принятых во исполнение указанных законов.

