

MAGNA1, MAGNA1 D

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации



MAGNA1, MAGNA1 D

Русский (RU)	
Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации	4
Қазақша (KZ)	
Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық	28
Информация о подтверждении соответствия	58

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.		
1. Указания по технике безопасности	4	17.4	Дополнительные разъемы ALPHA 27
1.1 Общие сведения о документе	4	18.	Утилизация изделия 27
1.2 Значение символов и надписей на изделии	5	19.	Изготовитель. Срок службы 27
1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала	5	Приложение 1.	52
1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности	5	Приложение 2.	57
1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности	5		
1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала	5		
1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа	5		
1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей	5		
1.9 Недопустимые режимы эксплуатации	5		
2. Транспортировка и хранение	5		
3. Значение символов и надписей в документе	6		
4. Общие сведения об изделии	6		
5. Упаковка и перемещение	9		
5.1 Упаковка	9		
5.2 Перемещение	9		
6. Область применения	10		
7. Принцип действия	11		
8. Монтаж механической части	11		
8.1 Монтаж насоса	11		
8.2 Монтажное положение	12		
8.3 Положение блока управления	12		
8.4 Положение головной части насоса	13		
8.5 Изменение положения блока управления	13		
9. Подключение электрооборудования	15		
9.1 Напряжение питания	15		
9.2 Подключение к источнику питания	16		
9.3 Схемы соединений	17		
10. Ввод в эксплуатацию	18		
11. Эксплуатация	18		
11.1 Панель управления	18		
11.2 Выбор режима управления	20		
11.3. Краткое описание настроек	21		
11.4 Настройка режимов управления	22		
12. Техническое обслуживание	23		
13. Вывод из эксплуатации	23		
14. Защита от низких температур	23		
15. Технические данные	23		
16. Обнаружение и устранение неисправностей	25		
17. Принадлежности	26		
17.1 Комплекты изоляции для систем кондиционирования и охлаждения воздуха	26		
17.2 Глухие фланцы	26		
17.3 Ответные фланцы	26		



Предупреждение
Прежде чем приступать к работам по монтажу оборудования, необходимо внимательно изучить данный документ и Краткое руководство (Quick Guide). Монтаж и эксплуатация оборудования должны проводиться в соответствии с требованиями данного документа, а также в соответствии с местными нормами и правилами.

1. Указания по технике безопасности



Предупреждение
Эксплуатация данного оборудования должна производиться персоналом, владеющим необходимыми для этого знаниями и опытом работы.
Лица с ограниченными физическими, умственными возможностями, с ограниченными зрением и слухом не должны допускаться к эксплуатации данного оборудования.
Доступ детей к данному оборудованию запрещен.

1.1 Общие сведения о документе

Паспорт, Руководство по монтажу и эксплуатации, далее по тексту – Руководство, содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании. Поэтому перед монтажом и вводом в эксплуатацию они обязательно должны быть изучены соответствующим обслуживающим персоналом или потребителем. Руководство должно постоянно находиться на месте эксплуатации оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в разделе «Указания по технике безопасности», но и специальные указания по технике безопасности, приводимые в других разделах.

1.2 Значение символов и надписей на изделии

Указания, помещенные непосредственно на оборудовании, например:

- стрелка, указывающая направление вращения,
 - обозначение напорного патрубка для подачи перекачиваемой среды,
- должны соблюдаться в обязательном порядке и сохраняться так, чтобы их можно было прочитать в любой момент.

1.3 Квалификация и обучение обслуживающего персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Круг вопросов, за которые персонал несет ответственность и которые он должен контролировать, а также область его компетенции должны точно определяться потребителем.

1.4 Опасные последствия несоблюдения указаний по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может повлечь за собой как опасные последствия для здоровья и жизни человека, так и создать опасность для окружающей среды и оборудования. Несоблюдение указаний по технике безопасности может также привести к аннулированию всех гарантийных обязательств по возмещению ущерба.

В частности, несоблюдение требований техники безопасности может, например, вызвать:

- отказ важнейших функций оборудования;
- недейственность предписанных методов технического обслуживания и ремонта;
- опасную ситуацию для здоровья и жизни персонала вследствие воздействия электрических или механических факторов.

1.5 Выполнение работ с соблюдением техники безопасности

При выполнении работ должны соблюдаться приведенные в данном документе указания по технике безопасности, существующие национальные предписания по технике безопасности, а также любые внутренние предписания по выполнению работ, эксплуатации оборудования и технике безопасности, действующие у потребителя.

1.6 Указания по технике безопасности для потребителя или обслуживающего персонала

- Запрещено демонтировать имеющиеся защитные ограждения подвижных узлов и деталей, если оборудование находится в эксплуатации.

- Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

1.7 Указания по технике безопасности при выполнении технического обслуживания, осмотров и монтажа

Потребитель должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, контрольным осмотрам и монтажу квалифицированными специалистами, допущенными к выполнению этих работ и в достаточной мере ознакомленными с ними в ходе подробного изучения руководства по монтажу и эксплуатации.

Все работы обязательно должны проводиться при выключенном оборудовании. Должен безусловно соблюдаться порядок действий при остановке оборудования, описанный в руководстве по монтажу и эксплуатации.

Сразу же по окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства.

1.8 Самостоятельное переоборудование и изготовление запасных узлов и деталей

Переоборудование или модификацию устройств разрешается выполнять только по согласованию с изготовителем.

Фирменные запасные узлы и детали, а также разрешенные к использованию фирмой-изготовителем комплектующие, призваны обеспечить надежность эксплуатации.

Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия.

1.9 Недопустимые режимы эксплуатации

Эксплуатационная надежность поставляемого оборудования гарантируется только в случае применения в соответствии с функциональным назначением согласно разделу «Область применения». Предельно допустимые значения, указанные в технических данных, должны обязательно соблюдаться во всех случаях.

2. Транспортировка и хранение

Транспортирование оборудования следует проводить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским транспортом.

Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216.

При транспортировании упакованное оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе «С» ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды при транспортировке: от -40°C до +70°C.

Максимальный назначенный срок хранения составляет 3 года.

3. Значение символов и надписей в документе



Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может иметь опасные для здоровья людей последствия.



Предупреждение
Несоблюдение данных указаний может стать причиной поражения электрическим током и иметь опасные для жизни и здоровья людей последствия.



Предупреждение
Контакт с горячими поверхностями оборудования может привести к ожогам и тяжким телесным повреждениям.



Предупреждение
Риск падения предметов, что может привести к травмам.



Предупреждение
Выброс пара подразумевает риск получения травм.

Внимание

Указания по технике безопасности, невыполнение которых может вызвать отказ оборудования, а также его повреждение.

Указание

Рекомендации или указания, облегчающие работу и обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудования.

и другой подобной арматуры, а также к улучшению управляемости системы.

Нужный напор можно настроить с помощью кнопок на панели управления.

Насос доступен в двух вариантах:

- с проточной частью из чугуна;
- с проточной частью из нержавеющей стали.

Во всех вариантах исполнения в зависимости от модели насос доступен в резьбовом и фланцевом присоединении, а модели с проточной частью из чугуна доступны также в одинарном и сдвоенном (MAGNA1 D) варианте.

Конструкция

Насосы MAGNA1 имеют герметично изолированный ротор, т.е. насос и двигатель составляют единый блок без торцевого уплотнения всего с двумя сальниками в качестве уплотнения. В качестве смазки для подшипников служит перекачиваемая жидкость.

Насосы имеют следующие отличительные особенности:


- Регулирование по пропорциональному давлению;
- Регулирование по постоянному давлению;
- Режим кривой постоянных значений/постоянной скорости;
- Нет необходимости во внешней защите электродвигателя;
- Теплоизоляционные кожухи для одинарных насосов, устанавливаемых в системах отопления, поставляются в комплекте с насосом;
- Широкий температурный диапазон, в котором температура жидкости не зависит от температуры окружающей среды;
- Простота установки;
- Низкий уровень энергопотребления. Все насосы серии MAGNA1 соответствуют требованиям EuP 2013 и 2015;
- Восемь световых полей для индикации настроек насоса;
- Низкий уровень шума;
- Не требует технического обслуживания, долгий срок службы.

4. Общие сведения об изделии


Данное Руководство распространяется на насосы MAGNA1 и MAGNA1 D.

Насосы MAGNA1 представляют собой комплексный ряд циркуляционных насосов со встроенной системой регулирования, обеспечивающей согласование производительности насоса с фактическими требованиями системы. Во многих системах это приводит к значительной экономии энергии, снижению шумов от терморегулирующих клапанов

Вид насоса MAGNA1 в разрезе приведен на рисунке 1.



Фланцевая версия



Резьбовая версия

Рис. 1 Разрез насоса MAGNA1

Спецификация материалов

Поз.	Деталь	Материал
1	Наружное кольцо подшипника	Оксид алюминия
2	Блок управления	Поликарбонат
3	Корпус статора	Алюминий
	Кольцевые уплотнения	EPDM
4	Упорный подшипник	Оксид алюминия/графит
5	Упорная шайба	Нержавеющая сталь
6	Щелевое уплотнение	Нержавеющая сталь
7	Рабочее колесо	PES
8	Корпус насоса	Чугун/нержавеющая сталь
9	Корпус ротора	PPS
10	Вал	Нержавеющая сталь

Типовое обозначение MAGNA1

Код	Пример	MAGNA1	D80	120	F	N	220
	Типовой ряд						
	Поколение насоса						
	Одинарный насос						
	Сдвоенный насос						
	Номинальный диаметр (DN) всасывающего и напорного патрубков [мм]						
	Максимальный напор [дм]						
	Тип присоединения						
	Трубное присоединение						
	Фланец						
	Материал корпуса насоса						
	Чугун						
	Нержавеющая сталь						
	Монтажная длина (мм)						

Фирменная табличка MAGNA1





Рис. 2 Пример фирменной таблички MAGNA1

Поз.	Описание
1	Название изделия
2	Модель
3	Дата изготовления [1-я и 2-я цифры - год производства, 3-я и 4-я цифры - неделя производства]
4	Серийный номер
5	Номер изделия
6	Страна изготовления
7	Степень защиты
8	Индекс энергоэффективности (EEI)
9	Температурный класс
10	Минимальный ток [A]
11	Максимальный ток [A]
12	Минимальная мощность [Вт]
13	Максимальная мощность [Вт]
14	Максимальное давление в системе
15	Напряжение [В] и частота [Гц]
16	QR код (код быстрого действия)
17	Знаки обращения на рынке
18	Изготовитель

Условия эксплуатации:**Рис. 3 Рабочие условия****- Температура жидкости**

См. рис. 3, поз. 1.

Непрерывного действия: от -10°C до $+110^{\circ}\text{C}$.**- Давление в системе**

См. рис. 3, поз. 2.

Максимально допустимое давление в системе указано на фирменной табличке насоса. См. рис. 2.

- Испытательное давление

Насосы способны выдерживать испытательные давления

- PN 6: 7,2 бар
- PN 10: 12 бар
- PN 6/10: 12 бар
- PN 16: 19,2 бар.

В нормальном режиме эксплуатации насос не должен подвергаться воздействию давлений, превышающих значения, указанные на фирменной табличке. См. рис. 2. Насосы, которые испытывались водой, содержащей антикоррозионные присадки, герметизированы на впускном и выпускном отверстиях с помощью плёнки, что препятствует попаданию остатков испытательной воды в упаковку. Перед монтажом насоса следует удалить плёнку. Испытания проводились теплой (при температуре $+20^{\circ}\text{C}$) водой с антикоррозионными присадками.

- Температура окружающей среды

См. рис. 3, поз. 3.

от 0°C до 40°C .

Блок управления имеет воздушное охлаждение. Поэтому важно в ходе эксплуатации не допускать превышения максимально допустимой температуры окружающей среды.

- Уровень звукового давления

См. рис. 3, поз. 4.

Уровень звукового давления насоса не превышает 43 дБ(А).

Теплоизоляционные кожухи

Применение теплоизоляционных кожухов возможно только для одинарных насосов.

Указание

Необходимо ограничить потери тепла от корпуса насоса и трубопровода.

Потери тепла от корпуса насоса и трубопровода можно уменьшить за счёт изоляции корпуса насоса и труб. См. рис. 4.

- Теплоизоляционные кожухи для насосов, предназначенных для монтажа в системах отопления, поставляются в комплекте с насосом.
- Теплоизоляционные кожухи для насосов систем кондиционирования и охлаждения воздуха (до -10°C) поставляются как принадлежности и заказываются отдельно. См. раздел 17.1 Комплекты изоляции для систем кондиционирования и охлаждения воздуха.

С установкой таких кожухов увеличиваются габаритные размеры насоса.

Указание

Насосы для систем отопления оснащаются теплоизоляционными кожухами на заводе. Перед монтажом насоса следует снять теплоизоляционные кожухи.

**Рис. 4 Теплоизоляционные кожухи****Обратный клапан**

Если в системе трубопроводов установлен обратный клапан (рис. 5), следует убедиться в том, что заданное минимальное давление нагнетания насоса выше давления записывания клапана. Особенно это важно для режима пропорционального регулирования (при пониженном напоре в случае минимального расхода). Минимальный напор насоса, при котором происходит записывание первого обратного клапана, используемого для настройки насоса, составляет 1,0 метр.




Рис. 5 Обратный клапан

Инструменты




Рис. 6 Рекомендуемые инструменты

Поз.	Инструмент	Типоразмер
1	Отвёртка прямошлицевая	1,2 x 8,0 мм
2	Отвёртка прямошлицевая	0,6 x 3,5 мм
3	Отвёртка с жалом звездобразной формы	TX20
4	Торцевой шестигранный ключ	5,0 мм
5	Гаечный ключ с открытым зевом	В зависимости от размера DN
6	Бокорезы	
7	Трубный ключ	Используется только для насосов с муфтами

* Данные инструменты в комплект поставки не входят.

5. Упаковка и перемещение

5.1 Упаковка

При получении оборудования проверьте упаковку и само оборудование на наличие повреждений, которые могли быть получены при транспортировке. Перед тем как выкинуть упаковку, тщательно проверьте, не остались ли в ней документы и мелкие детали. Если полученное оборудование не соответствует вашему заказу, обратитесь к поставщику оборудования. Если оборудование повреждено при транспортировке, немедленно свяжитесь с транспортной компанией и сообщите поставщику оборудования. Поставщик сохраняет за собой право тщательно осмотреть возможное повреждение.

5.2 Перемещение



Предупреждение
Следует соблюдать ограничения местных норм и правил в отношении подъёмных и погрузочно-разгрузочных работ, осуществляемых вручную.

Внимание

Запрещается поднимать оборудование за питающий кабель.

Насос следует всегда поднимать непосредственно за головную часть или охлаждающие пластины. См. рис. 7.

В случае с большими насосами может потребоваться использование подъёмного оборудования. Установите ремни для подъёма как показано на рис. 7.



Рис. 7 Правильный способ строповки насоса

Внимание

Не поднимайте головную часть насоса за блок управления (красный участок насоса). См. рис. 8.



Рис. 8 Неправильный способ строповки насоса
Дополнительная информация по перемещению оборудования приведена в Кратком руководстве (Quick Guide).

TM05 5619 4112

6. Область применения

Насос MAGNA1 предназначен для перекачивания чистых, невязких, взрывобезопасных жидкостей, не содержащих твёрдых включений или длинноволокнистых включений в перекачиваемой жидкости в следующих системах:

- системы отопления;
- системы циркуляции горячей воды;
- системы кондиционирования и охлаждения воздуха.

Помимо этого насос может применяться в следующих системах:

- системы, использующие тепло Земли;
 - системы отопления на солнечной энергии.
- Насос MAGNA1 сконструирован для циркуляции воды с температурой от -10°C до $+110^{\circ}\text{C}$, вплоть до максимального давления в 16 бар в зависимости от модели насоса.

Гликоль

Насос может применяться для перекачивания растворов этиленгликоля и воды в концентрации до 50 %. Пример раствора этиленгликоля: Максимальная вязкость: 50 сСт ~ раствор 50 % воды/ 50 % этиленгликоля при температуре -10°C .

Работа насоса контролируется с помощью функции ограничения мощности, которая обеспечивает защиту от перегрузок.

При перекачивании растворов гликоля ухудшается максимальная характеристика и снижается производительность насоса, которая зависит от концентрации раствора/этиленгликоля, а также от температуры жидкости.

Чтобы не допустить изменения параметров раствора гликоля, необходимо контролировать температуру жидкости, превышающую рабочую;

также необходимо сократить время работы при высоких температурах. Необходимо очищать и промывать систему перед добавлением в неё раствора гликоля.

Чтобы не допустить появления коррозии или образования известковых отложений, необходимо регулярно контролировать состояние раствора гликоля.

При необходимости дополнительного разбавления этиленгликоля необходимо соблюдать инструкции, изложенные в руководстве поставщика гликоля.



Предупреждение
Запрещается использование насосов для перекачки воспламеняющихся жидкостей, таких как дизельное топливо и бензин.



Предупреждение
Запрещается использовать насос для перекачивания агрессивных жидкостей, таких как кислоты и морская вода.

Указание

Добавление в теплоноситель присадок с плотностью и/или кинематической вязкостью выше, чем у воды, снижает производительность насоса.



TM05 5509 3812

Рис. 9 Перекачиваемые жидкости (исполнение с фланцем)



TM05 5510 3812

Рис. 10 Перекачиваемые жидкости (исполнение с резьбой)

7. Принцип действия

Принцип работы насосов серии MAGNA1 основан на повышении давления жидкости, движущейся от входного патрубка к выходному. Повышение давления происходит путем передачи механической энергии от вала электродвигателя, совмещенного с валом насоса непосредственно жидкости посредством вращающегося рабочего колеса. Жидкость течет от входа к центру рабочего колеса и дальше вдоль его лопаток. Под действием центробежных сил скорость жидкости увеличивается, следовательно, растет кинетическая энергия, которая преобразуется в давление. Спиральная камера (улитка) предназначена для сбора жидкости с рабочего колеса и направления ее к выходному патрубку.

8. Монтаж механической части

8.1 Монтаж насоса

Насосы серии MAGNA1 предназначены для установки в помещениях. В серию MAGNA1 входят насосы с фланцами и с резьбой.

Настоящее руководство по монтажу и эксплуатации применяется к обоим исполнениям, однако в нём представлено общее описание насосов с фланцами. В случае различий исполнение с резьбой будет описано отдельно. Насос следует устанавливать таким образом, чтобы избежать возникающих в трубопроводе напряжений, которые могут воздействовать на насос. Максимально допустимые усилия и моменты со стороны трубных соединений на фланцах или резьбовых соединениях приведены в *Приложении 2*.

Насос может монтироваться без дополнительных опор непосредственно на трубопровод, при условии, что трубопровод может выдержать его массу.

Установка сдвоенных насосов производится с помощью монтажного кронштейна или плиты-основания (к отверстиям в корпусе насоса с резьбой M12). Для обеспечения соответствующего охлаждения электродвигателя и электроники должны соблюдаться следующие требования:

- Насос следует устанавливать так, чтобы обеспечить его достаточное охлаждение.
- Температура окружающей среды не должна превышать 40 °C.


Этап	Действие	Иллюстрация
1	Стрелки на корпусе насоса показывают направление потока жидкости, проходящего через насос. Направление потока жидкости может быть горизонтальным или вертикальным в зависимости от положения блока управления.	TM05 5513 3812 TM05 5514 3812
2	Закройте задвижки и убедитесь, что в процессе установки насоса система не находится под давлением.	TM05 2863 0612
3	Установите насос с уплотнительными прокладками на трубопровод.	TM05 5515 3812

Этап	Действие	Иллюстрация
4	Исполнение с фланцем: Установите болты, шайбы и гайки. Размеры болтов подбираются в соответствии с давлением в системе. Сведения о рекомендуемом моменте затяжки болтов, используемых во фланцевом соединении, см. Приложение 2.	 TM05 5516 3816
	Исполнение с резьбой: Затяните соединительные гайки.	 TM05 5517 3812

8.2 Монтажное положение

Насос всегда следует устанавливать так, чтобы вал электродвигателя располагался горизонтально.

- Правильный монтаж насоса на вертикальном трубопроводе: См. рис. 11, поз. А.
- Правильный монтаж насоса на горизонтальном трубопроводе: См. рис. 11, поз. В.
- Не допускается установка насоса в положении, при котором вал электродвигателя располагается вертикально. См. рис. 11, поз. С и D.



TM05 5516 3812

Рис. 11 Насос, установленный с валом электродвигателя в горизонтальном положении

8.3 Положение блока управления

Для обеспечения достаточного охлаждения блок управления должен находиться в горизонтальном положении, при этом логотип Grundfos располагается вертикально. См. рис. 12




Рис. 12 Насос с блоком управления в горизонтальном положении

Сдвоенные насосы, установленные на горизонтальном трубопроводе, должны оснащаться автоматическими воздухоотводчиками (Rp 1/4) в верхней части корпуса насоса. См. рис. 13.

Внимание



TM05 6062 4412

Рис. 13 Автоматический воздухоотводчик

8.4 Положение головной части насоса

Если головная часть насоса была снята до установки насоса на трубопровод, будьте особенно внимательны во время ее крепления к корпусу насоса:

1. Произведите визуальную проверку расположения плавающего кольца в центре корпуса насоса. См. рис. 14 и 15.
2. Аккуратно опустите головную часть с валом ротора и рабочим колесом на корпус насоса.
3. Убедитесь в том, что поверхность корпуса насоса и поверхность головной части соприкасаются, затем затяните зажимное кольцо. См. рис. 16.



Рис. 14 Правильно выровненная система уплотнений

TM05 6650 5012



Рис. 15 Неправильно выровненная система уплотнений

TM05 6651 5012

Перед затяжкой зажимного кольца убедитесь в правильности его положения. Неправильное положение зажимного кольца приведет к протечкам насоса и повреждению гидравлических деталей его головной части. См. рис. 16

Внимание



TM05 5637 4112

Рис. 16 Закрепление головной части насоса на корпусе насоса

8.5 Изменение положения блока управления

Предупреждение
Предупреждающий знак на зажимном кольце, соединяющем головную часть и корпус насоса, указывает на риск получения травмы. Более подробное описание возникающих рисков см. далее.



Предупреждение
При ослаблении зажимного кольца не допускайте падения головной части насоса.










Предупреждение
Риск выброса пара.



Этап	Действие	Иллюстрация
1	Ослабить винт на зажимном кольце, соединяющем головную часть и корпус насоса. Предупреждение: При чрезмерном ослаблении винта головная часть насоса полностью отделяется от его корпуса.	

TM05 2867 0612

Этап	Действие	Иллюстрация
2	Аккуратно вращая, повернуть головную часть насоса в необходимое положение. Если головную часть насоса заклинило, необходимо освободить её, аккуратно постукивая резиновой киянкой.	 TM05 5526 3812
3	Расположить блок управления горизонтально, чтобы логотип Grundfos располагался вертикально. Вал электродвигателя должен располагаться горизонтально.	 TM05 5527 3812
4	Ориентируясь по дренажному отверстию в корпусе статора, расположить зев зажимного кольца, как показано на этапе 4a, 4b, 4c, 4d или 4e.	 TM05 2870 0612
4a	Одинарный насос с фланцем. Расположить зажимное кольцо так, чтобы зев зажимного кольца был обращён к стрелке. Зев может располагаться на 3 или на 9 часов.	 TM05 2918 0612 - TM05 2871 0612
4b	Одинарный насос с фланцем. Примечание: Для следующих типоразмеров насосов зев зажимного кольца также может располагаться на 6 часов: • DN 65 • DN 80 • DN 100.	 TM05 2899 1912

Этап	Действие	Иллюстрация
4c	Сдвоенный насос. Расположить зажимные кольца так, чтобы зев каждого из них был обращён к стрелкам. Зев каждого кольца может располагаться на 3 или на 9 часов.	 TM05 2817 0612 - TM05 2873 06
4d	Сдвоенный насос. Примечание. Для следующих типоразмеров насосов зев зажимного кольца также может располагаться на 6 часов: • DN 65 • DN 80 • DN 100.	 TM05 2897 1912
4e	Одинарный насос с резьбой. Зев зажимного кольца может располагаться на 3, 6, 9 или 12 часов.	 TM05 5528 3812
5	Установить винт, фиксирующий зажимное кольцо, и затянуть его с усилием 8 ± 1 Нм. Примечание. Не следует затягивать винт прикладывая дополнительное усилие, если с зажимного кольца капает вода-конденсат.	 TM05 2872 0612
6	Установить теплоизоляционные кожухи. Примечание. Теплоизоляционные кожухи для насосов систем кондиционирования воздуха и охлаждения заказываются отдельно.	 TM05 5529 3812

Внимание

Не следует закрывать изоляционным материалом блок или панель управления.



TM05 5549 3812

Рис. 17 Изоляция корпуса насоса и трубопровода

Дополнительная информация по монтажу оборудования приведена в Кратком руководстве (Quick Guide).

9. Подключение электрооборудования

Выполните электрические подключения и установите защиту в соответствии с местными нормами и правилами. Убедитесь в том, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на фирменной табличке.



Предупреждение
Перед монтажом устройства отключите электропитание.

Предупреждение
Насос должен быть подключён к внешнему выключателю, минимальный зазор между контактами: 3 мм на всех полюсах.

В качестве защиты от удара током при отсутствии непосредственного прикосновения необходимо использовать метод заземления или зануления. Если насос подключается к электроустановке, в которой в качестве дополнительной защиты используется выключатель тока утечки на землю (УЗО), то последний должен срабатывать при наличии в токах замыкания на землю составляющей постоянного тока (пульсирующей составляющей постоянного тока).



Выключатель тока утечки на землю должен быть промаркирован первым или обоими символами, приведёнными ниже:



- Насос должен быть подключен к внешнему сетевому выключателю.
- Внешняя защита электродвигателя насоса не требуется.
- Электродвигатель оснащён тепловой защитой от медленно нарастающих перегрузок и блокировки.
- При подаче питания запуск насоса происходит приблизительно через 5 секунд.

Указание

Количество пусков и остановов насоса путем подачи и отключения питающего напряжения не должно превышать одного раза в 15 минут.

Указание

Насос можно подсоединить к блоку питания двумя различными способами, т.е. через клеммы и через штекер. Имеются варианты подсоединения, как для фланцевого, так и для резьбового исполнения.

9.1 Напряжение питания

1 x 230 В ± 10 %, 50 Гц, защитное заземление. Допуски напряжения предполагают некоторые колебания напряжения сети питания. Значения допусков напряжения недействительны при работе насосов под напряжением, отличным от указанного на фирменной табличке.

9.2 Подключение к источнику питания

9.2.1 Модификации с подключением через клеммы

Этап	Действие	Иллюстрация
1	Снять с блока управления переднюю крышку. Примечание. Не удалять винты из крышки.	 TM05 5530 3812
2	Вынуть сетевой штекер и уплотнение кабеля из бумажного пакета, который включён в комплект поставки насоса.	 TM05 5531 3812
3	Подсоединить уплотнение кабеля к блоку управления.	 TM05 5532 3812
4	Пропустить сетевой кабель через кабельный ввод.	 TM05 5533 3812
5	Снять изоляцию с жил кабеля, как показано на иллюстрации.	 TM05 5534 3812
6	Подсоединить жилы сетевого кабеля к сетевому штекеру.	 TM05 5535 3812
7	Вставить сетевой штекер в соответствующее гнездо блока управления насосом.	 TM05 5536 3812
8	Затянуть уплотнение кабеля. Установить переднюю крышку на место.	 TM05 5537 3812

9.2.2 Модификации с подключением через штекер

Сборка штекера

Этап	Действие	Иллюстрация
1	Установить уплотнение кабеля и крышку штекера на кабель. Снять изоляцию с жил кабеля, как показано на иллюстрации.	 TM05 5538 3812
2	Подсоединить жилы сетевого кабеля к сетевому штекеру.	 TM05 5539 3812
3	Согнуть кабель так, чтобы его жилы были направлены вверх.	 TM05 5540 3812
4	Вытянуть установочную пластину и выбросить ее.	 TM05 5541 3812
5	Нажать на крышку штекера до щелчка, закрепив ее на сетевом штекере.	 TM05 5542 3812
6	Затянуть уплотнение кабеля на сетевом штекере.	 TM05 5543 3812
7	Вставить сетевой штекер в соответствующее гнездо блока управления насосом.	 TM05 5544 3812

Разборка штекера

Этап	Действие	Иллюстрация	Этап	Действие	Иллюстрация
1	Ослабить уплотнение кабеля и сдвинуть его со штекера.		3	Ослабить жилы кабеля по одной, аккуратно нажимая отверткой на контактный зажим.	
2	Снять крышку штекера, нажав на нее с обеих сторон.		4	Теперь кабель извлечен из сетевого штепселя.	

9.3 Схемы соединений




Рис. 18 Пример типового подключения, 1 х 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление




Рис. 19 Пример подключения со штекером ALPHA, 1 х 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление

Указание Все кабели должны подключаться в соответствии с местными нормами.

10. Ввод в эксплуатацию

Все изделия проходят приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе.

Дополнительные испытания на месте установки не требуются.

Насос самовентилируется в системе, в то же время из системы необходимо удалять воздух в высшей точке.

Перед вводом в эксплуатацию система должна быть заполнена рабочей жидкостью и из неё должен быть удалён воздух. На входе в насос необходимо обеспечить требуемое давление. См. раздел 15. *Технические данные*.

Нагнетательный клапан должен быть открыт сразу же после пуска насоса. В противном случае температура перекачиваемой жидкости может стать слишком высокой и вызвать повреждение оборудования.

Внимание


Для обеспечения достаточной циркуляции во время эксплуатации нагнетательный клапан должен быть всегда открыт так, чтобы он мог пропускать 10 % номинального расхода. В противном случае температура перекачиваемой жидкости может стать слишком высокой и вызвать повреждение насоса.

Этап	Действие	Иллюстрация
1	Подключить питание к насосу. Примечание. При включении насос начинает работать спустя приблизительно 5 секунд.	
2	Панель управления при первом пуске.	
3	В заводских настройках насоса задана кривая пропорционального регулирования со средним значением давления. Выбрать режим управления согласно применению системы.	

11. Эксплуатация

11.1 Панель управления

11.1.1 Обзор панели управления



TM05 5552 3812

Рис. 20 Панель управления

Панель управления насосом состоит из следующих элементов:

Поз.	Наименование
1	Индикатор работы системы Grundfos Eye. См. раздел 11.1.2 Grundfos Eye.
2	Восемь световых полей, отображающих текущий режим работы насоса. См. раздел 11.1.3 Световые поля, отображающие режим работы насоса.
3	Кнопка выбора режима работы насоса.

11.1.2 Grundfos Eye

Индикатор Grundfos Eye включается при подаче электропитания. См. рис. 20, поз. 1. Grundfos Eye - это световой индикатор, который показывает информацию о текущем состоянии насоса. Световой индикатор мигает в различных последовательностях, сигнализируя о следующих состояниях:

- электропитание включено/выключено
- аварийные сигналы насоса.

Неполадки, нарушающие работу насоса, (например, блокировка ротора) отображаются на индикаторе Grundfos Eye.

Указание

При обнаружении неполадок устраните их и перезапустите насос, отключив и снова включив питание насоса.

Указание

При вращении рабочего колеса, например, во время заливки насоса водой, вырабатывается энергия, достаточная для подсветки панели управления даже при отключенном питании насоса.

11.1.3 Световые поля, отображающие режим работы насоса

В насосе имеется девять режимов управления, выбираемых с помощью соответствующей кнопки. См. рис. 20, поз. 3.

Настройки насоса отображаются восемью световыми полями на дисплее. См. рис. 20, поз. 2.



Рис. 21 Заводские настройки, PP2

Число нажатий кнопки	Активные световые поля	Наименование
0		Кривая пропорционального регулирования со средним значением давления – PP2
1		Кривая пропорционального регулирования с максимальным значением давления – PP3
2		Кривая регулирования с минимальным постоянным значением давления – CP1
3		Кривая регулирования со средним постоянным значением давления – CP2

Число нажатий кнопки	Активные световые поля	Наименование
4		Кривая регулирования с максимальным постоянным значением давления – CP3
5	III	Кривая при фиксированной частоте вращения III
6	II	Кривая при фиксированной частоте вращения II
7	I	Кривая при фиксированной частоте вращения I
8		Кривая пропорционального регулирования с минимальным значением давления – PP1

11.2 Выбор режима управления


Системы, в которых целесообразно применение

Выберите этот способ регулирования

В системах с относительно большими потерями давления в распределительных трубопроводах и в системах кондиционирования и охлаждения воздуха.

- Двухтрубные системы отопления с термостатическими клапанами и
 - с распределительными трубопроводами большой протяженности;
 - сильно дросселирующими балансировочными клапанами;
 - с регуляторами перепада давления;
 - со значительной потерей давления в отдельных элементах системы, определяющим общий расход воды (например, в нагревательном котле, теплообменнике и распределительном трубопроводе до первичного контура).
- Насосы первичного контура в системах со значительным падением давления в первичном контуре.
- Системы кондиционирования воздуха
 - с теплообменниками (фанкойлами);
 - с охлаждающими радиаторами;
 - с другими охлаждающими поверхностями.


Пропорциональное регулирование давления



В системах с относительно небольшими потерями давления в распределительных трубопроводах.

- Двухтрубные системы отопления с терморегулирующими клапанами и
 - с незначительными потерями давления в отдельных элементах системы, определяющих общий расход воды (например, в нагревательном котле, теплообменнике и распределительном трубопроводе до первичного контура) или
 - двухтрубными системами давления с термостатическими клапанами, характеризующимися высокой разностью температур между подающим и обратным трубопроводом.
- Системы отопления типа «теплый пол» с терморегулирующими клапанами.
- Однотрубные системы отопления с терморегулирующими клапанами или балансировочными клапанами трубопровода.
- Насосы первичного контура в системах с незначительными потерями давления в первичном контуре.


Постоянное давление




Насос также может переключаться в режим эксплуатации в соответствии с максимальной или минимальной характеристикой, т. е. в режим, аналогичный режиму эксплуатации нерегулируемого насоса:

- Режим работы по максимальной характеристике следует выбирать в периоды, когда необходим максимальный расход. Такой рабочий режим, например, может применяться для хозяйственно-питьевых систем в режиме приоритета горячего водоснабжения.
- Режим работы по минимальной характеристике следует выбирать в периоды, когда необходим минимальный расход.

Постоянная характеристика



11.3. Краткое описание настроек



TM05-2777-0512

Рис. 22 Режимы работы насоса в зависимости от рабочих характеристик

Настройка	Кривая характеристики насоса	Функциональное назначение
PP1	Кривая пропорционального регулирования с минимальным значением давления	Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по кривой пропорционального регулирования с минимальным значением давления в зависимости от тепловой нагрузки. См. рис. 22. Напор (давление) падает при снижении тепловой нагрузки и увеличивается при повышении тепловой нагрузки.
PP2	Кривая пропорционального регулирования со средним значением давления	Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по кривой пропорционального регулирования со средним значением давления в зависимости от тепловой нагрузки. См. рис. 22. Напор (давление) падает при снижении тепловой нагрузки и увеличивается при повышении тепловой нагрузки.
PP3	Кривая пропорционального регулирования с максимальным значением давления	Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по кривой пропорционального регулирования с максимальным значением давления в зависимости от тепловой нагрузки. См. рис. 22. Напор (давление) падает при снижении тепловой нагрузки и увеличивается при повышении тепловой нагрузки.
CP1	Кривая регулирования с минимальным постоянным значением давления	Рабочая точка насоса будет удаляться или приближаться по кривой регулирования с минимальным постоянным значением давления в зависимости от тепловой нагрузки в системе. См. рис. 22. Напор (давление) остаётся постоянным вне зависимости от тепловой нагрузки.
CP2	Кривая регулирования со средним постоянным значением давления	Рабочая точка насоса будет удаляться или приближаться по кривой регулирования со средним постоянным значением давления в зависимости от тепловой нагрузки в системе. См. рис. 22. Напор (давление) остаётся постоянным вне зависимости от тепловой нагрузки.

Настройка	Кривая характеристики насоса	Функциональное назначение
CP3	Кривая регулирования с максимальным постоянным значением давления	Рабочая точка насоса будет удаляться или приближаться по кривой регулирования с максимальным постоянным значением давления в зависимости от тепловой нагрузки в системе. См. рис. 22. Напор (давление) остается постоянным вне зависимости от тепловой нагрузки.
III	Частота вращения III	Насос работает по одной постоянной кривой характеристики, т. е. с постоянной частотой вращения. Частота вращения III соответствует максимальной рабочей характеристике при любых условиях эксплуатации. См. рис. 22. Чтобы быстро удалить воздух из насоса, установите насос на частоту вращения III на короткий промежуток времени.
II	Частота вращения II	Насос работает по одной постоянной кривой характеристики, т. е. с постоянной частотой вращения. Частота вращения II соответствует средней рабочей характеристике при любых условиях эксплуатации. См. рис. 22.
I	Частота вращения I	Насос работает по одной постоянной кривой характеристики, т. е. с постоянной частотой вращения. Частота вращения I соответствует минимальной рабочей характеристике при любых условиях эксплуатации. См. рис. 22.

11.4 Настройка режимов управления




Рис. 23 Выбор режима работы насоса в соответствии с типом системы

Заводская настройка: Кривая пропорционального регулирования со средним значением давления - PP2.

Кривая пропорционального регулирования (PP1, PP2 или PP3)

В режиме пропорционального регулирования рабочие характеристики насоса настраиваются в соответствии с фактической тепловой нагрузкой в системе, однако определяются они выбранной кривой характеристики (PP1, PP2 или PP3). На рис. 24 показан график рабочей характеристики насоса при выбранной кривой PP2. Дополнительную информацию смотрите в разделе 16. *Обнаружение и устранение неисправностей.*




Рис. 24 Три кривые/настройки пропорционального регулирования

Выбор необходимой кривой пропорционального регулирования зависит от параметров системы отопления, в которой установлен насос, и фактической тепловой нагрузки.

Кривая регулирования с постоянным значением давления (CP1, CP2 или CP3)

В режиме регулирования с постоянным давлением рабочие характеристики насоса настраиваются в соответствии с фактической тепловой нагрузкой, однако производительность насоса определяется выбранной кривой характеристики (CP1, CP2 или CP3). На рис. 25 показан график рабочей характеристики насоса при выбранной кривой CP1. Дополнительную информацию смотрите в разделе 16. *Обнаружение и устранение неисправностей.*




Рис. 25 Три кривые/настройки регулирования с постоянным давлением

Выбор правильной кривой регулирования с постоянным давлением зависит от параметров системы отопления, в которой установлен насос, и фактической тепловой нагрузки.

Кривая при фиксированной частоте вращения (I, II или III)

В режиме использования кривой при фиксированной частоте вращения насос работает с постоянной частотой вращения вне зависимости от фактической тепловой нагрузки в системе. Рабочая характеристика насоса определяется выбранной кривой (I, II или III). На рис. 26 показан график рабочей характеристики насоса при выбранной кривой II. Дополнительную информацию смотрите в разделе 16. *Обнаружение и устранение неисправностей.*




Рис. 26 Настройки трех кривых при фиксированной частоте вращения

Выбор настроек нужной кривой при фиксированной частоте вращения зависит от параметров системы отопления, в которой установлен насос.

Дополнительные указания по эксплуатации изделия приведены в Кратком руководстве (Quick Guide).

12. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание насоса должно предусматривать: проверку раз в 3 месяца целостности электрического кабеля и электрической колодки. Также необходимо с той же регулярностью проверять целостность подсоединения входного и выходного патрубков насоса/насосов.

13. Вывод из эксплуатации

Для того чтобы вывести насосы из эксплуатации, необходимо перевести сетевой выключатель в положение «Отключено».

Все электрические линии, расположенные до сетевого выключателя, постоянно находятся под напряжением. Поэтому, чтобы предотвратить случайное или несанкционированное включение оборудования, необходимо заблокировать сетевой выключатель.

Внимание

14. Защита от низких температур

Если насос в холодное время не эксплуатируется, следует принять необходимые меры для предотвращения повреждений от воздействия низких температур.

Добавление в теплоноситель присадок с плотностью и/или кинематической вязкостью выше, чем у воды, снижает производительность насоса.

Внимание

Указание

15. Технические данные

Напряжение питания

1 x 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, защитное заземление.

Защита электродвигателя

Внешняя защита электродвигателя насоса не требуется.

Степень защиты

IPX4D.

Класс изоляции

F.

Относительная влажность воздуха

Максимум 95 %.

Диапазон температуры окружающей среды

от 0 °C до +40 °C.

Температурный класс

TF110

Температура жидкости

Непрерывного действия: от -10 °C до +110 °C.

Насосы из нержавеющей стали в хозяйственно-питьевых системах горячего водоснабжения: В хозяйственно-питьевых системах горячего водоснабжения рекомендуется поддерживать температуру рабочей среды ниже +65 °C, чтобы исключить риск образования известковых отложений.

Давление в системе

Максимально допустимое давление в системе указано на фирменной табличке насоса:

PN 6: 6 бар / 0,6 МПа

PN 10: 10 бар / 1,0 МПа

PN 16: 16 бар / 1,6 МПа

Минимальное давление на входе

Для предотвращения кавитационного шума и повреждения подшипников при эксплуатации насоса на его всасывающем патрубке должно поддерживаться минимальное давление (см. табл. ниже).

Значения в приведенной ниже таблице даны для одинарных насосов или двоянных насосов, работающих в режиме одинарного.

Указание

Одинарные насосы DN	Температура жидкости		
	75 °C	95 °C	110 °C
	Давление на входе [бар] / [МПа]		
25-40/60/80/100/120	0,10 / 0,01	0,35 / 0,035	1,0 / 0,10
32-40/60/80/100	0,10 / 0,01	0,35 / 0,035	1,0 / 0,10
32-120	0,10 / 0,01	0,20 / 0,020	0,7 / 0,07
40-40/60	0,10 / 0,01	0,35 / 0,035	1,0 / 0,10
40-80/100/120/150/180	0,10 / 0,01	0,50 / 0,05	1,0 / 0,10
50-40/60/80	0,10 / 0,01	0,40 / 0,04	1,0 / 0,10
50-100/128	0,10 / 0,01	0,50 / 0,05	1,0 / 0,10
50-150/180	0,70 / 0,07	1,20 / 0,12	1,7 / 0,17
65-40/60/80/100/120/150	0,70 / 0,07	1,20 / 0,12	1,7 / 0,17
80-40/60/80/100/120	0,50 / 0,05	1,00 / 0,10	1,5 / 0,15
100-40/60/80/100/120	0,70 / 0,07	1,20 / 0,12	1,7 / 0,17

При работе сдвоенного насоса необходимое давление на всасывающем патрубке следует увеличить на 0,1 бар / 0,01 МПа относительно величин, приведенных для одинарных насосов или сдвоенных насосов, работающих в режиме одинарного.

Указание

Сумма фактического давления на входе и давления, создаваемого насосом, работающего «на закрытую задвижку», всегда должна быть ниже максимально допустимого рабочего давления в системе.

Значения относительного минимального давления на входе указаны для насосов, установленных на высоте до 300 метров над уровнем моря. Для насосов, устанавливаемых на высоте более 300 м над уровнем моря, необходимое относительное давление на входе следует увеличивать на 0,01 бар/0,001 МПа на каждые 100 м высоты. Насос MAGNA1 допустимо использовать только до высоты 2000 м над уровнем моря.

Уровень звукового давления

Уровень звукового давления насоса не превышает 43 дБ(А).

Ток утечки

Сетевой фильтр насоса обеспечивает при эксплуатации ток утечки на землю $I_{\text{утечки}} < 3,5 \text{ мА}$.

Коэффициент мощности

Насосы с подключением через клеммы оснащены встроенным модулем PFC (контроль коэффициента мощности), обеспечивающим значения cos φ от 0,98 до 0,99, т. е. очень близкие к 1.

Насосы с подключением через штекер не имеют встроенного модуля PFC, но оснащены встроенными электромагнитной катушкой и резисторами, которые обеспечивают совпадение напряжения и тока электросети по фазе и синусоидальную форму тока.

16. Обнаружение и устранение неисправностей



Предупреждение

Перед демонтажем насоса необходимо слить из системы жидкость или закрыть задвижки с обеих сторон насоса. Перекачиваемая жидкость может быть нагрета до высокой температуры и находиться под высоким давлением.

Внимание

Если кабель электропитания повреждён, он должен быть заменён изготовителем, специалистом сервисной службы или иным квалифицированным персоналом соответствующего уровня.

Режим эксплуатации системы Grundfos Eye

Grundfos Eye	Индикация	Причина
	Индикаторы не горят.	Отключено питание. Насос не работает.
	Два противоположных зеленых световых индикатора вращаются в том же направлении, что и вал насоса.	Питание включено. Насос работает.
	Два противоположных красных световых индикатора мерцают одновременно.	Аварийная сигнализация. Останов насоса.

Сброс индикации неисправностей

Сброс индикации неисправности выполняется одним из следующих способов:

- Если причина неисправности была устранена, насос вернётся в нормальный режим работы.
- Если неисправность самоустраниется, сброс аварийного сигнала происходит автоматически.

Неисправность	Автоматический сброс и перезапуск	Меры по устранению
Другие насосы или источники принудительно поддерживают поток через насос даже в случае его останова. Дисплей загорится даже в том случае, если питание было отключено.	Да	Проверить обратные клапаны системы на наличие в них неисправностей, при необходимости заменить. Проверить систему на правильность расположения обратных клапанов и т.д.
Слишком низкое напряжение питания на насосе.	Да	Проверить, чтобы напряжение электропитания было в пределах установленного диапазона.
Насос засорён.	Нет	Демонтировать насос, удалить посторонние предметы или включения, мешающие насосу вращаться. Проверить качество воды для исключения риска образования известковых отложений.
На входе насоса нет воды либо в ней содержится слишком много воздуха.	Нет	Перед новым пуском заполнить насос и удалить из него воздух. Проверить правильность работы насоса. Если он работает неправильно, заменить насос или обратиться за помощью в службу сервиса Grundfos.
Внутренняя ошибка в электронном оборудовании насоса.	Да	Заменить насос или обратиться за помощью в службу сервиса Grundfos.
Слишком высокое напряжение питания на насосе.	Да	Проверить, чтобы напряжение электропитания было в пределах установленного диапазона.

17. Принадлежности

17.1 Комплекты изоляции для систем кондиционирования и охлаждения воздуха

Одинарные насосы для систем кондиционирования и охлаждения воздуха можно дополнительно оснастить теплоизоляционными кожухами. Комплект состоит из двух кожухов, изготовленных из полиуретана (PUR) и самоклеящейся ленты, обеспечивающей герметичность сборки.


Размеры теплоизоляционных кожухов для насосов, устанавливаемых в системах кондиционирования и охлаждения воздуха, отличаются от размеров кожухов для насосов, устанавливаемых в системах отопления.

Указание

Тип насоса	Номер изделия
MAGNA1 25-40/60/80/100/120 (N)	98538852
MAGNA1 32-40/60/80/100 (N)	98538853
MAGNA1 32-40/60/80/100 F (N)	98538854
MAGNA1 32-120 F (N)	98164595
MAGNA1 40-40/60 F (N)	98538855
MAGNA1 40-80/100 F (N)	98164597
MAGNA1 40-120/150/180 F (N)	98164598
MAGNA1 50-40/60/80 F (N)	98164599
MAGNA1 50-100/120/150/180 F (N)	98164600
MAGNA1 65-40/60/80/100/120/150 F (N)	98538839
MAGNA1 80-40/60/80/100/120 F	98538851
MAGNA1 100-40/60/80/100/120 F	98164611

17.2 Глухие фланцы

Глухой фланец используется для заглушки отверстия, когда один из насосов сдвоенного насоса снимается на техническое обслуживание, чтобы обеспечить непрерывную работу другого насоса.



TM05 5525 3812


Рис. 27 Положение глухого фланца

Тип насоса	Номер изделия
MAGNA1 D 32-40/60/80/100 (F)	98159373
MAGNA1 D 40-40/60 F	
MAGNA1 D 32-120 F	98159372
MAGNA1 D 40-/80/100/120/150/180 F	
MAGNA1 D 50-40/60/80/100/120/150/180 F	
MAGNA1 D 65-40/60/80/100/120/150 F	
MAGNA1 D 80-40/60/80/100/120 F	
MAGNA1 D 100-40/60/80/100/120 F	

17.3 Ответные фланцы

Комплекты ответных фланцев состоят из двух фланцев, двух прокладок, а также болтов и гаек, что позволяет устанавливать насос в любых трубопроводах. См. каталог MAGNA1, раздел Принадлежности для определения правильного размера и номера изделия.

17.4 Дополнительные разъёмы ALPHA



TM05 2677 - 2676 0312

Рис. 28 Разъёмы Alpha

Наименование	Номер изделия
Разъём ALPHA с компенсатором натяжения кабеля	98284561
Угловой разъём ALPHA с кабелем длиной 4 м	96884669
Угловой разъём ALPHA с защитой от скачков напряжения и кабелем длиной 1 м	97844632

18. Утилизация изделия

Основным критерием предельного состояния изделия является:

1. отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены;
2. увеличение затрат на ремонт и техническое обслуживание, приводящее к экономической нецелесообразности эксплуатации.

Данное изделие, а также узлы и детали должны собираться и утилизироваться в соответствии с требованиями местного законодательства в области экологии.

19. Изготовитель. Срок службы

Изготовитель:

Концерн Grundfos Holding A/S,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания*

* точная страна изготовления указана на фирменной табличке оборудования.

Уполномоченное изготовителем лицо/Импортёр**:

ООО «Грундфос Истра»

143581, Московская область, Истринский р-он,
Павло-Слободское с/п, д. Лешково, д. 188.

Импортёр по Центральной Азии:

ТОО «Грундфос Казахстан»

Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7.

** указано в отношении импортного оборудования.

Для оборудования, произведенного в России:

Изготовитель:

ООО «Грундфос Истра»

143581, Московская область, Истринский р-он,
Павло-Слободское с/п, д. Лешково, д. 188.

Импортёр по Центральной Азии:

ТОО «Грундфос Казахстан»

Казахстан, 050010, г. Алматы,
мкр-н Кок-Тобе, ул. Кыз-Жибек, 7.

Срок службы оборудования составляет 10 лет.

Возможны технические изменения.

Қазақша(KZ) Төлқұжат, Құрастыру және пайдалану бойынша нұсқаулық

МАЗМҰНЫ

	Бет.		
1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар	28	17.3 Жауапты ернемектер	50
1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер	28	17.4 ALPHA қосымша ажыратқыштар	51
1.2 Бұйымдағы символдар мен жазбалардың мәні	29	18. Бұйымды кәдеге жарату	51
1.3 Қызмет көрсететін қызметкерлердің біліктілігі және оларды оқыту	29	19. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі	51
1.4 Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарды сақтамаудың зардаптары	29	Приложение 1.	52
1.5 Жұмыстарды қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, орындау	29	Приложение 2.	57
1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсететін қызметкерлерге арналған қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулық	29		
1.7 Техникалық қызмет көрсету, байқаулар мен монтаждау кезінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар	29		
1.8 Қосымша буындар мен бөлшектерді өздігінен қайта жабдықтау және дайындау	29		
1.9 Пайдаланудың жол берілмейтін режимдері	29		
2. Тасымалдау және сақтау	29		
3. Құжаттардағы символдар мен жазбалар мәні	30		
4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер	30		
5. Орау және жылжыту	33		
5.1 Орау	33		
5.2 Жылжыту	33		
6. Қолданылу аясы	34		
7. Қолданылу қағидаты	35		
8. Құрастыру	35		
8.1 Сорғыны құрастыру	35		
8.2 Құрастыру күйі	36		
8.3 Басқару блогының күйі	36		
8.4 Сорғының басқы бөлігінің күйі	37		
8.5 Басқару блогын өзгерту	37		
9. Электр жабдықты қосу	39		
9.1 Қорек кернеуі	39		
9.2 Қорек қайнарына қосу	40		
9.3 Қосылым сызбасы	41		
10. Пайдалануға беру	42		
11. Пайдалану	42		
11.1 Басқару панелі	42		
11.2 Басқару режимін таңдау	44		
11.3 Баптаулардың қысқаша сипаттамасы	45		
11.4 Басқару режимдерін баптау	46		
12. Техникалық қызмет көрсету	47		
13. Істен шығару	47		
14. Төмен температурадан қорғау	47		
15. Техникалық сипаттамалар	47		
16. Ақаулықтың алдын алу және жою	49		
17. Жарақат	50		
17.1 Жүйені желдету мен салқындату жүйесіне арналған оқшаулау жиынтығы	50		
17.2 Бітеу ернемектер	50		

**Ескертпе**

Жабдықты монтаждау бойынша жұмыстарға кіріспес бұрын атаулы құжатты мұқият пен Қысқаша нұсқауды (Quick Guide) оқып алу керек. Жабдықты монтаждау мен пайдалану атаулы құжатқа сәйкес, сонымен қатар жергілікті нормалар мен ережелермен сәйкес жүргізілуі керек.

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар**Ескертпе**

Аталған жабдықты пайдалануды осыған қажетті білімі мен тәжірибесі бар қызметкерлер жүргізуі тиіс. Дене, ақыл-ой, көру және есту мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар ертіп жүретін адамсыз немесе қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқамасыз аталған жабдықты пайдалануға жіберілмеуі тиіс. Аталған жабдыққа балалардың кіруіне тыйым салынады.

**1.1 Құжат туралы жалпы мәліметтер**

Қолдану және монтаждау бойынша төлқұжат, нұсқаулық, әрі қарай мәтін бойынша – Нұсқаулық, монтаждау, пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде орындалу тиіс қағидаттық нұсқауларды қамтиды. Сондықтан монтаждау және іске қосу алдында оларды тиісті қызмет көрсететін қызметкерлер құрамы немесе тұтынушы міндетті түрде зерделеуі тиіс. Нұсқаулық ұдайы жабдықтың пайдаланатын жерінде тұруы қажет.

Тек «Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтары» бөлімінде келтірілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі жалпы талаптарды ғана емес, сондайақ басқа бөлімдерде келтірілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі арнаулы нұсқауларды да сақтау қажет.

1.2 Бұйымдағы символдар мен жазбалардың мәні

Жабдыққа тікелей түсірілген нұсқаулар, мәселен:

- айналу бағытын көрсететін меңзер,
 - айдалатын ортаны беруге арналған қысымды келте құбыр таңбасы,
- міндетті түрде сақталуы және оларды кез-келген сәтте оқуға болатындай етіп сақталуы тиіс.

1.3 Қызмет көрсететін қызметкерлердің біліктілігі және оларды оқыту

Жабдықты пайдаланатын, техникалық қызмет көрсететін және бақылау тексерістерін, сондай-ақ монтаждауды орындайтын қызметкерлердің атқаратын жұмысына сәйкес біліктілігі болуы тиіс. Қызметкерлер құрамы жауап беретін және ол білуі тиіс мәселелер аясы бақылануы тиіс, сонымен бірге қазірetterінің саласын тұтынушы нақты анықтап беруі тиіс.

1.4 Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарды сақтамаудың зардаптары

Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарын сақтамау адам өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті зардаптарға соқтыруы, сонымен бірге қоршаған орта мен жабдыққа қауіп төндіруі мүмкін.

Қауіпсіздік техникасы нұсқаулықтарын сақтамау сондай-ақ залалды өтеу жөніндегі барлық кепілдеме міндеттемелерінің жойылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Атап айтқанда, қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтамау, мәселен, мыналарды туғызуы мүмкін:

- жабдықтың маңызды атқарымдарының істен шығуы;
- міндеттелген техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістерінің жарамсыздығы;
- электр немесе механикалық факторлар әсері салдарынан қызметкерлер өмірі мен денсаулығына қатерлі жағдай.

1.5 Жұмыстарды қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, орындау

Жұмыстарды атқару кезінде монтаждау және пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықта келтірілген қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықтар, қолданылып жүрген қауіпсіздік техникасы жөніндегі ұлттық нұсқамалар, сондай-ақ тұтынушыда қолданылатын жұмыстарды атқару, жабдықтарды пайдалану, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы жөніндегі кез-келген ішкі нұсқамалар сақталуы тиіс.

1.6 Тұтынушыға немесе қызмет көрсететін қызметкерлерге арналған қауіпсіздік техникасы туралы нұсқаулық

- Егер жабдық пайдалануда болса, ондағы бар жылжымалы буындар мен бөлшектерді бұзуға тыйым салынады.

- Электр қуатына байланысты қауіптің туындау мүмкіндігін болдырмау қажет (аса толығырақ, мәселен, ЭЭҚ және жергілікті энергиямен жабдықтаушы кәсіпорындардың нұсқамаларын қараңыз).

1.7 Техникалық қызмет көрсету, байқаулар мен монтаждау кезінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулар

Тұтынушы техникалық қызмет көрсету, бақылау тексерістері және монтаждау жөніндегі барлық жұмыстарды осы жұмыстарды атқаруға рұқсат етілген және олармен монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты егжей-тегжейлі зерделеу барысында жетіксіздікті танысқан білікті мамандамен қамтамасыз етуі тиіс.

Барлық жұмыстар міндетті түрде өшірілген жабдықта жүргізілуі тиіс. Монтаждау мен пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған жабдықты тоқтату кезіндегі амалдар тәртібі сөзсіз сақталуы тиіс.

Жұмыс аяқтала салысымен бірден барлық бөлшектелген қорғаныш және сақтандырығыш құрылғылар қайта орнатылуы тиіс.

1.8 Қосымша буындар мен бөлшектерді өздігінен қайта жабдықтау және дайындау

Құрылғыларды қайта жабдықтауға немесе түрін өзгертуге тек өндірушімен келісім бойынша рұқсат етіледі.

Бұл символды сіз қауіпсіздік техникасы нұсқаулығымен қатар таба аласыз. Фирмалық қосалқы буындар мен бөлшектер, сондай-ақ өндіруші фирма рұқсат еткен жабдықтаушы бұйымдар ғана пайдаланудың сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

Басқа өндірушілердің буындары мен бөлшектерін қолдану өндірушінің осы салдардың нәтижесінде пайда болған жауапкершіліктен бас тартуына әкелуі мүмкін.

1.9 Пайдаланудың жол берілмейтін режимдері

Жеткізілетін жабдықты сенімді пайдалануға тек «Қолданылу аясы» бөліміне сәйкес функционалдық мақсатқа сәйкес қолданған жағдайда ғана келіпдік беріледі. Техникалық сипаттамаларда көрсетілген шекті рауалы мәндер барлық жағдайларда міндетті түрде сақталуы тиіс.

2. Тасымалдау және сақтау

Жабдықты жабық вагондарда, жабық машиналарда, әуе, өзен не болмаса теңіз көлігімен тасымалдаған жөн.

Механикалық факторлардың әсерлері бөлігіндегі жабдықты тасымалдау шарттары 23216 Мемстандарты бойынша «С» тобына сәйкес келуі тиіс.

Тасымалдаған кезде жабдық өздігінен жылжып кетуді болдырмау мақсатында көлік құралдарына мықтап бекітілуі тиіс.

Сақтау шарттары 15150 Мемстандарттың «С» тобына сәйкес келуі тиіс.

Сақтау мен тасымалдаудың температурасы: төмені. -40 °C; ең жоғарғы. +70 °C.

Ең көп тағайындалған сақтау мерзімі 3 жыл.

3. Құжаттардағы символдар мен жазбалар мәні



Ескерту

Аталған нұсқауларды сақтамау адамдардың денсаулығына қауіпті жағдайларға әкеліп соғуы мүмкін.



Ескертпе

Атаулы нұсқауларды сақтамау электр тогына түсіп қалу және адамның денсаулығы мен өміріне қауіпті жағдайларға алып келу себебі болуы мүмкін.



Ескертпе

Жабдықтың ыстық беттерімен түйісулер күйлер мен ауыр дене жарақаттарына алып келеді.



Ескертпе

Жарақаттарға алып келуі мүмкін заттардың құлау қаупі.



Ескертпе

Бу шығарылымы жарақат алу қаупін түспейді.



Назар аударыңыз

Орындамауы жабдықтың істен шығуын, сонымен қатар оның ақауын туындататын қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулар.



Нұсқау

Жабдықты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін және жұмысты жеңілдететін ұсынымдар мен нұсқаулар.

Қажетті қысымды басқару панелінің көмегімен баптауға болады.

Сорғы екі нұсқаларда қолжетімді:

- шойынның ағын бөлігінен;
- тот баспайтын болаттың ағын бөлігінен.

Басқа барлық орындау нұсқаларында үлгісіне байланысты сорғы бұрандалы және ернемекті қосылымдардағ ал шойынның ағын бөлігіндегі үлгілер дара және қосарлы (MAGNA1 D) нұсқада қолжетімді.

Құрылым

MAGNA1 сорғыларының герметикалық оқшауланған роторы бар, яғни сорғы мен қозғалтқыш тығыздағыш ретінде небары екі тығыздамамен бүйір тығыздағышынсыз біртұтас блокты құрайды. Мойынтіректерге арналған майлар ретінде аударып қотаратын сұйықтық қызмет етеді.

Сорғылардың келесі айырмашылықты ерекшелігі бар:


- Пропорционалды қысым бойынша реттеу;
- Тұрақты қысым бойынша реттеу;
- Тұрақты мән/тұрақты жылдамдық қисығының режимі
- Электр қозғалтқышының сыртқы қорғанышына қажеттілігі жоқ
- Сорғымен жиынтықта жеткізілетін жылу жүйелерінде орнатылатын дара сорғыларға арналған жылуоқшаулау қаптамалары;
- Сұйықтық температурасы қоршаған ортаның температурасына тәуелді болмайтын кең температуралық диапазон;
- Қондырма жеңілдігі;
- Энергияны тұтынудың төмен деңгейі. MAGNA1 сериялы барлық сорғылары 2013 және 2015 EuP талаптарына сәйкес келеді;
- Сорғыны баптау индикациялары үшін сегіз жарық өрісі;
- Шуылдың төмен деңгейі;
- Техникалық қызмет көрсетулерді талап етпейді, қызметінің ұзақ мерзімі.

4. Бұйым туралы жалпы мәліметтер


Атаулы Нұсқаулық MAGNA1 және MAGNA1 D сорғыларына таратылады.

MAGNA1 сорғылары жүйенің нақты талаптарымен сорғы өндірімділігінің келісімін қамтамасыз ететін реттеу жүйесінің айналма сорғыларының бірнеше жиынтық қатарын көрсетеді. Көптеген жүйелерде энергияның едәуір үнемделуіне, термореттеу клапандарынан және басқа ұқсас арматуралардан шығатын шуылды төмендеуіне, сонымен қатар жүйенің басқарымдылығын жақсартуына алып келеді.

MAGNA1 сорғысының кесігіндегі түрі 1-суретте келтірілген.



Ернеметкі нұсқа



Бұрандалы нұсқа

1-сур. MAGNA1 сорғысының кесігі


Материалдар ерекшелігі

Айқ.	Бөлшек	Материал
1	Мойынтіректің сыртқы шығыршығы	Алюминий қышқылдануы
2	Басқару блогы	Поликарбонат
3	Статор корпусы Шығыршықты тығыздағыш	Алюминий EPDM
4	Тіреуіш мойынтірек	Алюминий қышқылдануы/графит
5	Тіреуіш шайба	Тот баспайтын болат
6	Жарықты тығыздағыш	Тот баспайтын болат
7	Жұмыс дөңгелегі	PES
8	Сорғы корпусы	Шойын/тот баспайтын болат
9	Сорғы корпусы	PPS
10	Білік	Тот баспайтын болат

MAGNA1 типтік мәні


Коды	Мысалы	MAGNA	1	D	80	120	F	N	220
	Типтік қатар								
	Сорғының буыны								
	Дара сорғы								
D	Қосарлы сорғы								
	Сорып алатын және қысымды келте құбырлардың [мм] номиналды диаметрі (DN)								
	Мейлінше жоғары қысым [дм]								
	Қосылым типі								
	Құбырлы қосылым								
F	Ернемек								
	Сорғы корпусының материалы								
	Шойын								
N	Тот баспайтын болат								
	Монтажды ұзындық (мм)								

MAGNA1 фирмалық тақта



2-сур. MAGNA1 фирмалық тақташа мысалы

Айқ.	Сипаты
1	Бұйым атауы
2	Үлгі
3	Дайындау күні [1 және 2 саны - дайындалған жылы, 3 және 4 саны - дайындалған аптасы]
4	Сериялық нөмір
5	Өндірісу мемлекет
6	Дайындаушы ел
7	Қорғаныш дәрежесі
8	Энергиялық тиімділік индексі (EEI)
9	Температуралық сынып
10	Мейлінше аз ток [A]
11	Мейлінше жоғары ток [A]
12	Мейлінше аз қуат [Вт]
13	Мейлінше жоғары қуат [Вт]
14	Жүйедегі мейлінше жоғары қысым
15	Кернеу [В] және жиілік [Гц]
16	QR коды (тез әсер ету коды)
17	Нарықтағы айналым белгісі
18	Дайындаушы

Пайдалану талаптары:

TM05 551 3812

3-сур. Пайдалану талаптары**- Сұйықтық температурасы**

1-айқ 3-сур. қар.

Үздіксіз әрекет: -10 °C-ден +110 °C дейін.

- Жүйедегі қысым

2-айқ. 3-сур. қар.

Жүйедегі мейлінше жоғары рұқсат етілетін қысымы сорғының фирмалық тақтасында көрсетілген.
2-сур. қар.

- Сынақтау қысымы

Сорғылар сынақтау қысымын ұстауға қабілетті:

- PN 6: 7,2 бар
- PN 10: 12 бар
- PN 6/10: 12 бар
- PN 16: 19,2 бар.

Пайдаланудың қалыпты режимінде сорғы фирмалық тақтада көрсетілген мәндерден асатын қысым әсеріне ұшырамауы тиіс. 2-сур. қар.
Тотығуға қарсы қондырмадан тұратын, сумен сыналатын сорғы ернемектері орауға сынақ суының қалдығының түсіп кетуіне жол бермейтін таспа көмегімен герметиткаландырылған.
Сорғыны монтаждау алдында таспаны алып тастау керек. Сынақ тотығуға қарсы қондырмалы жылы (+20 °C температура барысында) сумен жүргізілді.

- Қоршаған ортаның температурасы

3-айқ. 3-сур. қар.

0 °C-ден 40 °C-ге дейін.

Басқару блогы жеңіл салқындатқышқа ие.
Сондықтан қоршаған ортаның мейлінше жоғары мүмкін болатын температурасы пайдалану барысында орнатылған жұмыс температурасынан асуға жол бермеу маңызды.

- Дыбыстық қысым деңгейі

4-айқ 3-сур. қар.

Дыбыстық қысым деңгейі 43 дБ(А) аспайды.

Жылу оқшаулау қаптамалары

Жылу оқшаулау қаптамаларын дара сорғылар үшін ғана қолдануға болады.

Нұсқау

Сорғы мен құбыржетегі корпусынан жылу жоғалтуын шектеу қажет.

Сорғы мен құбыр корпусынан жылуды жоғалтуды сорғы мен құбыр оқшаулауы есебі арқылы мүмкін.
4-сур. қар.

• Сорғыларға арналған жылу оқшаулау қаптамалары сорғымен бірге жеткізілетін жиынтықтағы жылу жүйелерін құрастыруға арналған.

• Ауаны желдету мен салқындату жүйелерінің сорғыларына арналған жылу оқшаулау қаптамалары (-10 °C дейін) жабдық ретінде жеткізіледі және жеке тапсырыс беріледі.
17.1 Ауаны желдету мен салқындату жүйелеріне арналған оқшаулау жиынтығы тарауын қараңыз.

Осындай қаптамаларды орнатуымен сорғының габариттік көлемі де көбейеді.

Нұсқау


Жылу жүйесіне арналған сорғылар зауытта жылу оқшаулау қаптамаларымен жабдықталады. Сорғыны құрастыру алдында жылу оқшаулау қаптамаларын шешу керек.



TM05 5512 3812


4-сур. Жылу оқшаулау қаптамалары**Кері клапан**

Егер құбыр жүйесінде кері клапан орнатылған болса (5-сур.), берілген мейлінше төмен сорғының айдау қысымы клапанды жабу қысымынан жоғары. Әсіресе бұл пропорционалды реттеу режимі үшін маңызды (ең төменгі шығын жағдайында төмендетілген қысым барысында). Сорғыны баптау үшін қолданылатын бірінші кері клапанды жабу ететін сорғының ең төменгі қысымы 1,0 метр құрайды.



5-сур. Кері клапан

Құралдар



6-сур. Ұсынылатын құралдар

Айқ.	Құрал	Типтік өлшем
1	Тікоймакілтек бұрағыш	1,2 x 8,0 мм
2	Тікоймакілтек бұрағыш	0,6 x 3,5 мм
3	Жұлдызтәрізді қалыптағы бізгекті бұрауыш	TX20
4	Бүйірлік алтықырлы кілт	5,0 мм
5	Ашық жұтқыншақты сомын кілті	DN көлеміне байланысты
6	Бүйірлескіш	
7	Құбыр кілті	Муфталы сорғылар үшін ғана қолданылады

* Атаулы құралдар жеткізілім кешеніне кірмейді.

5. Орау және жылжыту

5.1 Орау

Құрылғыны алу барысында тасымалдау кезінде алынған ақаулардың болуына орау мен құрылғының өзін тексеріңіз. Орауды тастар алдында оның ішінде құжат немесе ұсақ бөлшектер қалып қоймағандығын мұқият тексеріңіз. Егер алынған құрылғы сіздің тапсырысыңызға сәйкес келмесе, жабдықты жеткізушіге жүгініңіз. Егер құрылғы тасымалдау барысында ақауланған болса, тасымалдау компаниясымен байланысыңыз немесе жабдықты жеткізушіге хабарлаңыз. Жеткізуші мүмкін ақауларды мұқият қарау құқығының мүмкіндігін өзіне қалдырады.

5.2 Жылжыту

Ескертпе

Қолмен жүзеге асырылатын көтеру және тиеу-түсіру жұмыстарына қатысты жергілікті нормалары мен ережелеріне шектеу қажет болады.



Назар
аударыңыз

Құрылғыны тұтыну кабелінен көтеруге рұқсат етілмейді.

Сорғыны үнемі тікелей басқы бөлігінен немесе салқындатқыш пластинасынан көтеру керек. 7-сур. қар.

Үлкен сорғылар жағдайында көтеру жабдықтарын қолдану талап етіледі. Белдікті 7-суретте көрсетілгендей етіп көтеру үшін қолданыңыз.



7-сур. Сорғыны арқандаудың дұрыс тәсілдері

Назар
аударыңыз

Сорғының басқы блогын басқару блогынан көтермеңіз (сорғының қызыл бөлігі). 8-сур. қар.



TM05 5819 4112

8-сур. Сорғыны арқандаудың қате тәсілі

Жабдықты жылжыту бойынша қосымша ақпарат Қысқаша нұсқаулықта (Quick Guide) келтірілген.

6. Қолданылу аясы

MAGNA1 сорғысы таза, жабысқақ емес, келесі жүйелерде қатты қосылымдар немесе сұйықтық талшықтарынан тұрмайтын таза, тұтқыр емес, жарылысқа қауіпсіз сұйықтықтарды аударып қотарып құюға арналған:

- жылыту жүйелері;
 - ыстық суды қайта айналдыру жүйелері;
 - ауаны желдету мен салқындату жүйелері.
- Осымен қатар сорғы келесі жүйелерде қолданыла алады:
- жер жылуын қолданатын жүйелері;
 - күн энергиясындағы жылыту жүйелері.

MAGNA1 сорғысы -10 °C-ден +110 °C дейінгі, температуралы, сорғы моделіне байланысты 16 бар мейлінше жоғары қысымына дейінгі су айналмасы үшін құрылымдалған.

Гликоль

Сорғы этиленгликоль ерітінділері мен 50 % дейінгі концентрациядағы суды аударып қотару үшін қолданылады. Этиленгликоль ерітіндісінің мысалы: Мейлінше жоғары тұтқырлық: 50 сСт ~ судың 50 % ерітіндісі /-10 °C температура барысында 50 % этиленгликоли.

Сорғы жұмысы артық жүктелімінен қорғауды қамтамасыз ететін қуат шектеу функциясының көмегімен бақыланады.

Гликоль ерітінділерін айдап қотару барысында барынша жоғары сипаттама әлсірейді және су концентрациясы/қоспадағы этиленгликольге, сонымен қатар сұйықтық температурасы тәуелді болатын сорғы өндірімділігі төмендейді. Гликоль ерітінділерінің параметрлер өзгерісіне жол бермеу үшін, жақсы жұмыс сұйықтықтың

температурасын бақылау қажет; сонымен қатар жоғары температурада жұмыс уақытын қысқарту керек. Жүйеге гликоль ерітіндісін қосар алдында оны тазарту және жуу керек.

Тотығу болуына немесе әктас шөгінділерінің түзілуіне жол бермеу үшін, гликоль ерітіндісінің күйін жүйелі түрде бақылау керек. Этиленгликольді қосымша сұйылту қажеттілігінде гликольді жеткізуші нұсқаулығында берілген нұсқамаларды сақтау қажет.




Ескертпе
Сорғыларды дизельді отын мен бензин сияқты жанғыш сұйықтықтарды аударып қотаруға рұқсат етілмейді.



Ескертпе
Сорғыларды қышқылдар мен теңіз суы сияқты агрессивті сұйықтықтарды аударып қотаруға рұқсат етілмейді.

Нұсқау

Жылу тасымалдағышқа судан оғары тығыздықтағы және/немесе кинематикалық тұтқырлықты қондырмаларын қосу сорғының өндірімділігін төмендетеді.



TM05 5509 3812

9-сур. Аударып қотаратын сұйықтық (ернемекпен қолданылым)



TM05 5510 3812

10-сур. Аударып қотару сұйықтығы
(бұрандамен орындалым)

7. Қолданылу қағидаты

MAGNA1 сериясының сорғылары шығысқа кіріс келте құбырынан жылжыған сұйықтық қысымын арттыруға негізделген. Қысымды арттыру айналмалы жұмыс дөңгелегі арқылы сұйықтыққа тікелей сорғы білігімен араластырылған электр қозғалтқышының білігінен механикалық энергия берілісі жолымен өтеді. Сұйықтық кірістен жұмыс дөңгелегінің орталығына ағады және ары қарай қалақша түбіне ағады. Сыртқа тебуші күштер әсерінен сұйықтық артады, сәйкесінше шығыс келте құбырында қысым түзетін кинетикалық энергия көбейеді. Шыыршық камера (ұлу) жұмыс дөңгелегінен сұйықтық жинау және шығыс келте құбырына оның бағытталуы үшін арналған.

8. Құрастыру

8.1 Сорғыны құрастыру

MAGNA1 сериясының сорғылары үй-жайларда орнату үшін арналған. MAGNA1 сериясына ернемекті және бұрандалы сорғылары енеді.

Құрастыру және пайдалану бойынша осы нұсқаулық екі орындалымға қолданылады, алайда онда ернемекті сорғылардың жалпы сипаты беріледі. Бұрандамен орындалымының әр түрлілік жағдайларында жеке сипатталатын болады. Сорғыны оның өзіне әсер беретін құбыр жетегіндегі кернеудің туындауын болдырмайтындай етіп орналастыру керек. Ернемектер мен бұрандалық қосылымдардағы құбырлық қосылымдар жағынан жол берілетін мейлінше жоғары күштер мен сәттер 2-қосымшасында келтірілген.

Сорғы құбыр оның салмағын көтере алу талабымен құбырға тікелей аспалы күйінде құрастырылады.

Қосарланған сорғыларды орнату құрастыру кронштейні немесе негіз-плита көмегімен жүргізіледі (M12 бұрандалы сорғы корпусы). Электр қозғалтқышы мен электрониканың сәйкес салқындатуын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптар орындалуы керек.

- Сорғыны жеткілікті салқындатуын қамтамасыз ететіндей етіп орнату керек.
- Қоршаған ортаның температурасы +40 °C аспауы керек.

Кезең	Әрекет	Иллюстрация
1	Сорғының корпусындағы нұсқалар сорғы арқылы өтетін сұйықтық ағынының бағытын көрсетеді. Сұйықтық ағынының бағыты басқару блогының күйіне байланысты көлденең немесе тік болуы мүмкін.	
2	Ысырмаларды жабыңыз және сорғыны қондыру процесінде жүйе қысым астында емес екендігіне көз жеткізіңіз.	
3	Құбыр жетегіне тығыздағышты төсеммен сорғы орнатыңыз.	

TM05 5513 3812

TM05 5514 3812

TM05 2863 0612


TM05 5515 3812

Кезең	Әрекет	Иллюстрация
4	Ернемекпен орнатылым: Бұрандалар, шайбалар мен сомындарды орнатыңыз. Бұрандалар көлемі жүйедегі қысымға сәйкес таңдалып алынады. Ернемекті қосылымдарда қолданылатын бұрандаларды тарту сәтінде ұсынылатын мәліметтерді 2-қосымшадан қараңыз. Бұрандамен орындау: Байланыстырушы сомындарды тартыңыз.	 

8.2 Құрастыру күйі

Сорғыны үнемі электр қозғалтқышы көлденең орналасатындай етіп орнату керек.


- Тік құбыржетегінде сорғыны дұрыс құрастыру: 11-сур., А айқ. қар.
- Көлденең құбыржетегінде сорғыны дұрыс құрастыру: 11-сур. В айқ. қар.
- Электр қозғалтқышы білігінің көлденең орнатылған күйіндегі сорғы орнатылымына жол берілмейді. 11-сур., С және D айқ. қар.



11-сур. Көлденең күйіндегі электр қозғалтқышы білігімен орнатылған сорғысы

8.3 Басқару блогының күйі

Жеткілікті салқындатуды қамтамасыз ету үшін, басқару блогы көлденең күйінде болуы керек, мұнда Grundfos логотипі тік орналасады. 12-сур. қар.



12-сур. Көлденең күйіндегі басқару блогты сорғы

Көлденең құбыржетегінде орнатылған қосарлы сорғылар автоматты ауа бұрғыштармен (Rp 1/4) сорғы корпусының жоғарғы бөлігінде жабдықталуы керек. 13-сур. қар.



13-сур. Автоматты ауа бұрғыш

8.4 Сорғының басқы бөлігінің күйі

Егер сорғының басқы бөлігі құбырға сорғыны орнатқанға дейін шешіліп алынған болса, әсіресе оны сорғының корпусына бекіту уақытында ұқыптап қараңыз:

1. Сорғы корпусының орталығындағы қалқыма сақинасының орналасуына көзбен тексеруді жүргізіңіз. 14 және 15-сур. қар.
2. Сорғының корпусында ротор білігімен және жұмыс дөңгелегімен басқы бөлігін мұқият түсіріңіз.
3. Сорғы корпусының беті мен басқы бөлігінің беті жанасатындығына көз жеткізіңіз, артынан қапсырманы тартыңыз. 16-сур. қар.



14-сур. Тығыздағыштың дұрыс теңестірілген жүйесі



15-сур. Тығыздаудың қате теңестірілген жүйесі

Тартпа қапсырмалар алдында орның күйін қайта тексеріңіз. Қапсырманың қате күйі сорғыдан су ағуға және оның басқы бөлігінің гидравликалық бөлшектерінің ақаулануына алып келеді. 16-сур. қар.

Назар аударыңыз



16-сур. Сорғының басқы бөлігін сорғы корпусына бекіту

8.5 Басқару блогын өзгерту

Ескертпе

Басқы бөлік пен сорғы корпусын байланыстыратын қысқыш сақинадағы ескертпе белгі жарақат алу қаупін көрсетеді. Туындаған қауіптердің аса нақты сипатын бұдан әрі қараңыз.



Ескертпе

Қысқыш сақинаның әлсізденуі барысында сорғының басқы бөлігінің құлауына жол бермеу керек.



Ескертпе




Бу шығарылымының қаупі.




Кезең	Әрекет	Иллюстрация
1	Сорғының басқы бөлігі мен корпусын жалғастыратын қапсырмадағы бұrandаны әлсіздendirу. Ескертпе: Бұrandаны шамадан артық босату барысында сорғының басқы бөлігі оны корпусынан толық аластатады.	

TM05 2867 0612

TM05 6650 5012

TM05 6651 5012

Кезең	Әрекет	Иллюстрация
2	Сорғының басқы бөлігіні мұқият айналдыра отырып, қажетті күйіне бұрау. Егер сорғының басқы бөлігі сыналған болса, резеңке балғамен мұқият тықылдата отырып, оны босатып алу керек.	 TM05 5526 3812
3	Grundfos логотипі тік орналасатындай етіп, басқару блогын көлденең орналастыру керек. Электр қозғалтқышының білігі көлденең орналасу керек.	 TM05 5527 3812
4	Дренажды саңылауға бағыттай отырып, статор корпусында қапсырма жұтқыншағын 4а, 4б, 4с, 4д немесе 4е кезеңінде көрсетілгендей етіп орналастыру керек.	 TM05 2870 0612
4а	Дара сорғы. Қапсырманы жұтқыншақ нұсқарға бағытталатындай етіп орналастыру керек. Жұтқыншақ 3 немесе 9 сағатқа орналаса алады.	 TM05 2918 0612 - TM05 2871 0612
4б	Дара сорғы. Ескертпе: Сорғылардың келесі типтік өлшемдері үшін қапсырма жұтқыншақтары 6 сағатқа орналаса алады: • DN 65 • DN 80 • DN 100.	 TM05 2899 1912

Кезең	Әрекет	Иллюстрация
4с	Қосарланған сорғы. Олардың әрқайсысының жұтқыншағы нұсқарға бағытталатындай етіп орналастыру керек. Әр қапсырманың жұтқыншағы 3 немесе 9 сағатқа орналаса алады.	 TM05 2917 0612 - TM05 2873 06
4д	Қосарланған сорғы. Ескертпе: Сорғылардың келесі типтік өлшемдері үшін қапсырма жұтқыншақтары 6 сағатқа орналаса алады: • DN 65 • DN 80 • DN 100.	 TM05 2897 1912
4е	Бұрандамен дара сорғы. Қапсырма жұтқыншақтары 3, 6, 9 немесе 12 сағатқа орналаса алады.	 TM05 5528 3812
5	Қапсырманы бекітетін бұранданы орнату және оны 8Нм ± 1 Нм күшімен оны тарту. Ескертпе: Егер қапсырмадан конденсат-су тамшылайтын болса, бұранданы қосымша күш сала отырып қайта тартпаңыз.	 TM05 2872 0612
6	Жылу оқшаулағыш қаптамаларды орнату. Ескертпе: Сорғының ауаны желдету мен салқындату жүйесіне арналған жылу оқшаулағыш қаптамаларына жеке тапсырыстар беріледі.	 TM05 5529 3812

Назар
аударыңыз

Блок немесе басқару панелін оқшаулау материалдарымен жаппау керек.



TM05 5549 3812

17-сур. Сорғы корпусы мен құбырды оқшаулау

Жабдықты монтаждау бойынша қосымша ақпарат Қысқаша нұсқаулықта (Quick Guide) келтірілген.

9. Электр жабдықты қосу

Жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес электрлі қосылымды орындаңыз және қорғанышты орнатыңыз. Токтың жұмыс кернеуі мен жиілігінің мәні фирмалық тақтада көрсетілген номиналды деректерге сәйкес екендігіне көз жеткізіңіз.



Ескертпе
Құрылғыны құрастыру алдында электр қорегін ажыратыңыз.



Ескертпе
Сорғы сыртқы ажыратқышқа қосылуы керек, байланыстар арасындағы мейлінше төмен саңылау: барлық полюстерде 3 мм. Тікелей жанасу болмағанда, ток соққысынан қорғаныш ретінде жерге тұйықтау мен нөлдендіру әдісін қолдану керек.
Егер сорғы электр қондырғысына қосылса, қосымша қорғаныш ретінде жерге ағу тогының ажыратқышы қолданылса (ҚАҚ), онда соңғысы тұрақты токтан құралатын жерге тұйықталу тогының болуында іске қосылады (тұрақты жүріп тұрған құрамды тогы).

Жерге ағын тогының ажыратқышы төменде келтірілген бірінші немесе екі символдармен таңбалануы керек:



- Сорғы сыртқы электр желісіне қосылуы керек.
- Сорғының электр қозғалтқышының сыртқы қорғанышы талап етілмейді.
- Электр қозғалтқышы баяу көтерілетін шамадан тыс жүктелім мен блокталудан жылу қорғанышымен жабдықталған.
- Қорек қайнарына қосу барысында сорғыны іске қосу шамамен 5 секунд өткен соң болады.

Нұсқау

Сорғының қорек кернеуінің берілісі мен ажыратылуы жолымен іске қосу мен тоқтату саны он бес минут ішінде бір реттен артық болмауы керек.

Нұсқау

Сорғыны қорек блогына екі әр түрлі тәсілдермен, яғни клеммалар мен штекерлер арқылы қосуға болады. Қосылымның ернемекті, сонымен қатар бұрандалы орындалымы үшін де нұсқалары бар.

9.1 Қорек кернеуі

1 x 230 В ± 10 %, 50 Гц, қорғанышты жерге тұйықталу. Кернеу шегі қорек желісінің кернеуінің кейбір тербелісін болжамдайды. Кернеу шегінің мәні фирмалық тақтада көрсетілген кернеу астында сорғы жұмысының барысында жарамсыз.

9.2 Қорек қайнарына қосу

9.2.1 Клеммалар арқылы қосылуымен түрленімдер

Кезең	Әрекет	Иллюстрация
1	Басқару блогынан алдыңғы қақпақты шешіп алу. Ескерте. Қақпақтан бұрандаларды алып тастамау керек.	
2	Сорғы жеткізілімінің жиынтығына қосылған қағаз пакеттен желілік штекерді және кабель тығыздағышын суырып алу.	
3	Кабель тығыздағышын басқару блогына жалғау.	
4	Желілік кабельді кабельді енгізілім арқылы өткізіп жіберу.	
5	Иллюстрацияда көрсетілгендей етіп, кабель желілерінен оқшаулауды алу.	
6	Желілік кабель желілерін желілік штекерге қосу.	
7	Желілік штекерді сорғымен басқару блогының сәйкес ұясына қою.	
8	Кабель тығыздағышын тарту. Алдыңғы қақпақты орнына орнату.	

9.2.2 Штекер арқылы қосылыммен түрлендіру Штекерді жинау


Кезең	Әрекет	Иллюстрация
1	Кабель тығыздағыш пен штекер қақпағын кабельге орнату. Иллюстрацияда көрсетілгендей етіп, кабель тарамынан оқшаулауды шешу.	
2	Желілік кабельдің желісін желілік штекерге байланыстыру.	
3	Кабель тарамдарын жоғары бағытталатындай етіп бұғу.	
4	Орнату пластинасын тартып алып оны тастау керек.	
5	Желілік штекерде штекердің өзін бекіте отырып, тырыс еткенге дейін қақпағын басу.	
6	Желілік штекердегі кабель тығыздағышын тарту.	
7	Желілік штекерді сорғымен басқару блогының сәйкес ұясына қою.	

Штекерді бөлшектеу


Кезең	Әрекет	Иллюстрация
1	Тығыздағыш кабелін штекерден босату және қозғалту.	
2	Штекер қақпағын екі жағынан баса отырып, оны босатып алу.	

Этап	Действие	Иллюстрация
3	Кабель желілерін бір-бірден байланыс қысқышына бұрағышпен мұқият баса отырып босату.	
4	Енді штекер желілік штепсельден босатылып алынды.	

9.3 Қосылым сызбасы



TM05 2397 3712



TM05 5277 3712

Нұсқау

Барлық кабельдер жергілікті нормаларға сәйкес қосылуы керек.

10. Пайдалануға беру

Барлық бұйымдар дайындаушы-зауытта қабылдау-тапсыру сынағынан өтеді. Орнату орнындағы қосымша сынақтар талап етілмейді.

Сорғы жүйеде өздігінен желдетіледі, сол уақытта жүйеден жоғары нүктедегі ауаны жою қажет.

Пайдалануға енгізер алдында жүйе жұмыс сұйықтығына толтырылуы керек және одан ауа жойылуы тиіс. Сорғыға кірісте талап етілген қысымды қамтамасыз ету қажет. 15. Техникалық сипаттамалар тарауын қар.

Айдағыш клапан сорғы іске қосылғаннан кейін бірден ашық болуы керек. Кері жағдайда аударып қотару сұйықтығының температурасы тым жоғары болуы және жабдықтың зақымдануын тудыруы мүмкін.

Назар аударыңыз


Пайдалану уақытында еткілікті айналымды қамтамасыз ету үшін баспа клапаны 10% номиналды шығынды өткізе алуы үшін, үнемі ашық болуы керек. Кері жағдайда аударып қотару сұйықтығы тым жоғары болуы мүмкін және сорғының ақаулануына алып келуі мүмкін.

Кезең	Әрекет	Иллюстрация
1	Сорғыға қоректі қосу. Ескерту. Сорғыны қосқан кезде шамасында 5 секундтан кейін жұмыс істей бастайды.	
2	Бірінші іске қосу барысындағы басқару панелі	
3	Сорғының зауыттық күйге келтірулерінде пропорционалды қарсы реттеу қысық сызығы қысымның орта мағынасымен беріледі. Қарсы реттеу тәртібін жүйе қолдану бойынша таңдау.	

11. Пайдалану

11.1 Басқару панелі

11.1.1 Басқару панелін шолу



20-сур. Басқару панелі

Сорғымен басқару панелі келесі элементтерден тұрады:

Айқ.	Атауы
1	Grundfos Eye жүйесі жұмысының индикаторы. 11.1.2 Grundfos Eye тарауын қар.
2	Сорғы жұмысының ағымдағы режимін бейнелейтін сегіз арықтық өріс. 11.1.3 Сорғы жұмысының режимін бейнелейтін жарық өріс тарауын қар.
3	Сорғы жұмысының режимін таңдау түймесі.

11.1.2 Grundfos Eye

Grundfos Eye индикаторы электр қорегін беру барысында іске қосылады. 20-сур., 1-айқ. қар. Grundfos Eye - сорғының ағымдағы күйі туралы ақпаратты көрсететін жарық индикаторы. Жарық индикаторы келесі күйлер туралы сигнал бере отырып, әр түрлі салдарларда жыпылықтайды:

- электр қорегі қосылуы/ажыратылған
- сорғының авариялық сигналы.

Сорғы жұмысын бұзатын олқылықтар (мысалы, ротордың блокталуы) Grundfos Eye индикаторында кескінделеді.

Нұсқау


Олқылықты табу барысында оларды жойыңыз және сорғы қорегін ажыратып қайта қосыңыз да, сорғыны қайта іске қосыңыз.

Нұсқау

Жұмыс дөңгелегін айналдыру барысында, мысалы, сорғыға су құю уақытында сорғының ажыратылған қорегінің өзінде басқару панелінің жануы үшін жеткілікті қуат өндіріледі.

11.1.3 Сорғы жұмысының режимдерін бейнелейтін жарық алаңы

Сорғының сәйкес түймелерінің көмегімен таңдалып алынатын тоғыз басқару режимдері бар. 20-сур., 3-айқ. қар. Сорғының баптаулары дисплейінде сегіз жарық өрісімен бейнеленеді. 20-сур., 2-айқ. қар.



TM05 5553 3812

21-сур. Зауыттық баптаулар, PP2

Түймелерді басу саны	Белсенді жарық алаңы	Атауы
0		Қысымның орташа мәнімен пропорционалды реттеу қисығы – PP2
1		Қысымның орташа мәнімен пропорционалды реттеу қисығы – PP3
2		Қысымның мейлінше төмен тұрақты мәнімен реттеу қисығы – CP1
3		Қысымның орташа тұрақты мәнімен реттеу қисығы – CP2

Түймелерді басу саны	Белсенді жарық алаңы	Атауы
4		Қысымның мейлінше жоғары тұрақты мәнімен реттеу қисығы – CP3
5		III бекітілген айналым жиілігінің барысындағы қисық
6		II бекітілген айналым жиілігінің барысындағы қисық
7		I бекітілген айналым жиілігінің барысындағы қисық
8		Қысымның мейлінше аз мәнімен пропорционалды реттеу қисығы – PP1

11.2 Басқару режимін таңдау


Мақсатты қолданылымдағы жүйе

Реттеу әдісін таңдаңыз

Үлестіру құбыр жетегі мен ауаны желдету және салқындату жүйелерінде қысымды аса көп жоғалтуына қатысты жүйелерде.

- Термостатикалық клапандармен және
 - үлкен тартымдылықтағы үлестіру құбыр жетектерімен;
 - қатты дроссельдеуші теңгерімдеу клапандырымен;
 - қысым деңгей айырмасын реттегіштермен,
 - судың жалпы шығынын анықтайтын жеке элементтер жүйесіндегі қысымның едәуір жоғалтуымен (мысалы, қыздыру қазандықтарында, жылу айырбастағышында және бастапқы контурға дейінгі үлестіру құбыржетегінде) екі құбырлы жылыту жүйелері.
- Бастапқы контурдағы қысымның едәуір түсуіндегі бастапқы контур сорғылары.
- Ауаны желдету жүйелері:
 - салқындатқыш радиаторлармен;
 - басқа да салқындатқыш беттермен;
 - жылу айырбасымен (фанкойлдармен).


Қысымды пропорционалды реттеу



Тарату құбырларындағы қысымның аз төмендеуіне қатысты жүйелерде.

- Термореттеу клапандарымен және
 - судың жалпы шығынын анықтайтын жүйенің жеке элементтеріндегі қысымның маңызсыз өзгерісімен (мысалы, қыздырғыш қазандықтарда, жылу айырбастағышта және бірінші тарамдалуға дейінгі тарату құбырларында) немесе
 - беруші және кері құбырлар арасында температураның үлкен түрлілігін сипаттайтын термостатикалық клапандармен екі құбырлы қысым жүйелерімен екі құбырлы жылыту жүйелерінде.
- Еден астында орналасқан термореттеу клапандарымен «жылы еден» типті жылыту жүйелері.
- Құбырдың термореттеу клапандарымен немесе теңгерімделген клапандарымен бір құбырлы жылыту жүйелері.
- Бастапқы контурдағы қысымның маңызсыз төмендеуіндегі жүйелерде бастапқы контур сорғылары.


Тұрақты қысым




Сорғы мейлінше оғары және мейлінше төмен сипаттамаға сәйкес, яғни реттелмейтін сорғының ұқсас пайдалану режиміндегі режимге ауыстырыла алады:

- М.ж. сипаттамасына сәйкес жұмыс режимін м.ж. шығыс туындаған жағдайында таңдау керек. Мұндай жұмыс режимі, мысалы ыстық сумен қамтамасыз ету режимі басым кезде, шаруашылық су ішу жүйелері үшін қолданылады.
- Ең төменгі сипаттама бойынша режимді мейлінше төмен шығын қысым болған кезеңде таңдау керек.

Тұрақты сипаттама



11.3 Баптаулардың қысқаша сипаттамасы




TM05-2777-0512

22-сур. Жұмыс сипаттамаларына байланысты сорғы жұмысының режимі

Баптау	Сорғы сипаттамасының қисығы	Функционалды тағайындадымы
PP1	Қысымның мейлінше аз мәнімен пропорционалды реттеу қисығы	Сорғының жұмыс нүктесі жылу жүктемесіне байланысты қысымның мейлінше төмен мәнімен пропорционалды реттеу қисығы бойынша жоғары немесе төмен араласады. 22-сур. Қысым, (күш, қысым) жылу жүктемесінің төмендеуі барысында төмендейді және жылу жүктемесінің артуында жоғарылайды.
PP2	Қысымның орташа мәнімен пропорционалды реттеу қисығы	Сорғының жұмыс нүктесі жылу жүктемесіне байланысты қысымның мейлінше төмен мәнімен пропорционалды реттеу қисығы бойынша жоғары немесе төмен араласады. 22-сур. Қысым, (күш, қысым) жылу жүктемесінің төмендеуі барысында төмендейді және жылу жүктемесінің артуында жоғарылайды.
PP3	Қысымның мейлінше жоғары мәнімен пропорционалды реттеу қисығы	Сорғының жұмыс нүктесі жылу жүктемесіне байланысты қысымның мейлінше төмен мәнімен пропорционалды реттеу қисығы бойынша жоғары немесе төмен араласады. 22-сур. Қысым, (күш, қысым) жылу жүктемесінің төмендеуі барысында төмендейді және жылу жүктемесінің артуында жоғарылайды.
CP1	Қысымның мейлінше төмен тұрақты мәнімен реттеу қисығы	Сорғының жұмыс нүктесі жүйедегі жылу жүктемесіне байланысты мейлінше төмен тұрақты қысым мәнін реттеу қисығы бойынша алыстайтын немесе жақындайтын болады. 22-сур. қар. Қысым (күш, қысым) жылу жүктемесіне байланысты тұрақты болып қала береді.
CP2	Қысымның орташа тұрақты мәнімен реттеу қисығы	Сорғының жұмыс нүктесі жүйедегі жылу жүктемесіне байланысты орташа тұрақты қысым мәнін реттеу қисығы бойынша алыстайтын немесе жақындайтын болады. 22-сур. қар. Қысым (күш, қысым) жылу жүктемесіне байланысты тұрақты болып қала береді.

Баптау	Сорғы сипаттамасының қисығы	Функционалды тағайындалымы
CP3	Қысымның мейлінше жоғары тұрақты мәнімен реттеу қисығы	Сорғының жұмыс нүктесі жүйедегі жылу жүктемесіне байланысты мейлінше жоғары тұрақты қысым мәнін реттеу қисығы бойынша алыстайтын немесе жақындайтын болады. 22-сур. қар. Қысым (күш, қысым) жылу жүктемесіне байланысты тұрақты болып қала береді.
III	III айналым жиілігі	Сорғы бір тұрақты қисық сипаттамасымен, яғни тұрақты айналым жиілігімен жұмыс істейді. III айналым жиілігі пайдаланудың кез-келген жағдайларда мейлінше жоғары жұмыс сипаттамаларына сәйкес келеді. 22-сур. қар. Сорғыдан ауаны тез жою үшін, қысқаша уақыт аралығына III айналым жиілігін орнатыңыз.
II	II айналым жиілігі	Сорғы бір тұрақты қисық сипаттамасымен, яғни тұрақты айналым жиілігімен жұмыс істейді. II айналым жиілігі пайдаланудың кез-келген жағдайларда мейлінше жоғары жұмыс сипаттамаларына сәйкес келеді. 22-сур. қар.
I	I айналым жиілігі	Сорғы бір тұрақты қисық сипаттамасымен, яғни тұрақты айналым жиілігімен жұмыс істейді. I айналым жиілігі пайдаланудың кез-келген жағдайларда мейлінше жоғары жұмыс сипаттамаларына сәйкес келеді. 22-сур. қар.

11.4 Басқару режимдерін баптау




23-сур. Сорғы жұмысының режимін жүйенің типіне сәйкес таңдау

Зауыттық баптаулар: Қысымның орташа мәнімен пропорционалды реттеу қисығы - PP2.

Пропорционалды реттеу қисығы - (PP1, PP2 және PP3)

Пропорционалды реттеу режимінде сорғының жұмыс сипаттамалары жүйеде нақты жылу жүйесіне сәйкес бапталады, алайда олар таңдалып алынған қисық сипаттамалырымен анықталады (PP1, PP2 және PP3). 24-суретте PP2 таңдалып алынған қисығы барысында жұмыс сипаттамаларының сызбасы көрсетілген. Қосымша ақпаратты 16. Ақаулықтың алдын алу және жою тарауын қараңыз.




24-сур. Пропорционалды реттеудің үш қисығы/баптаулары

Пропорционалды реттеудің қажетті қисығын таңдау сорғы орнатылған жылу жүйесі мен нақты жылу параметрлеріне байланысты.

Қысымның тұрақты мәнімен реттеу қисығы (CP1, CP2 және CP3)

Тұрақты қысымымен сорғының жұмыс сипаттамаларын реттеу режимінде нақты жылу жүктемесіне сәйкес бапталады, алайда сорғының өндірімділігі таңдалып алынған сипаттама қисығымен (CP1, CP2 және CP3) анықталады. 25-сур. CP1 таңдалып алынған қисығы барысында жұмыс сипаттамаларының сызбасы көрсетілген. Қосымша ақпаратты 16. Ақаулықтың алдын алу және жою тарауынан қар.




25-сур. Тұрақты қысымымен реттеудің үш қисығы/баптауы

Пропорционалды реттеудің қажетті қысығын таңдау сорғы орнатылған жылу жүйесі мен нақты жылу параметрлеріне байланысты.

Бекітілген айналым жиілігі барысында (I, II және III)

Бекітілген айналым жиілігі барысындағы қысықты қолдану режимінде сорғы жүйедегі нақты жылу жүктемесінен байланыстылығынан тыс тұрақты айналым жиілігінде жұмыс істейді. Сорғының жұмыс сипаттамасы таңдалып алынған қысығымен анықталады (I, II және III). Қосымша ақпаратты 16. Ақаулықтың алдын алу және жою тарауынан қараңыз.



TM05 5557 3812

26-сур. Бекітілген айналым жиілігінде үш қысық баптаулары

Айналымның бекітілген жиілігі барысында қажетті қысығының баптауларын таңдау сорғы орнатылған жылу жүйесінің параметрлеріне байланысты. Бұйымды пайдалану бойынша қосымша ақпарат Қысқаша нұсқаулықта (Quick Guide) келтірілген.

12. Техникалық қызмет көрсету

Сорғының техникалық қызмет көрсетуін алдын ала қарастыру керек: электр кабелі мен электр қалыбының тұтастығын 3 айда бір рет тексеріп отыру керек. Сонымен қатар сол реттілікпен сорғы/сорғылардың кіріс және шығыс келте құбырының тұтастығын тексеріп отыру керек.

13. Істен шығару

Сорғысын пайдаланудан шығару үшін, желілік ажыратқышты «Ажыратулы» күйіне ауыстыру қажет.

Желілік ажыратқышқа дейін орналасқан барлық электрлік желілер үнемі кернеу астында тұрады. Сондықтан жабдықтың кездейсоқ немесе рұқсатсыз қосылуының алдын алу үшін, желілік ажыратқышты блоктап тастау керек.

Назар аударыңыз

14. Төмен температурадан қорғау

Егер қондырғы суық уақытта пайдаланылмаса, төмен температураның әсерінен ақаулануының алдын алу үшін, қажетті шараларды қабылдау керек.

Жылу тасымалдағышқа тығыздықты және/немесе суға қарағанда кинематикалық тұтқырлығы жоғары тұндырманы қосу сорғының өндірімділігін төмендетеді.

Назар аударыңыз

Нұсқау

15. Техникалық сипаттамалар

Қорек кернеуі

1 x 230 В ± 10 %, 50/60 Гц, қорғанышты жерге тұйықтау.

Электр қозғалтқышының қорғанышы

Электр қозғалтқышының сыртқы қорғанышы талап етілмейді.

Қорғаныс дәрежесі

IPX4D.

Оқшаулау сыныбы

F.

Ауаның қатысты ылғалдылығы

Барынша 95 %

Қоршаған ортаның температурасының диапазоны

0 °C-ден +40 °C дейін.

Температуралық сынып

TF110

Сұйықтық температурасы

Үздіксіз әрекет: -10 °C-ден +110 °C дейін.

Шаруашылық ішетін ыстық суымен қамтамасыз ету жүйелеріне арналған тот баспайтын болаттан жасалған сорғылар.

Шаруашылық ішетін ыстық суымен қамтамасыз ету жүйелерінде +65 °C -ден төмен жұмыс температурасын сақтау керек. Бұл өкті түзілімдердің пайда болу мүмкіндігін жою үшін қарастырылған.

Жүйедегі қысым

Жүйенің жол берілетін мейлінше жоғары қысымы сорғының фирмалық тақтасында көрсетілген:

PN 6: 6 бар / 0,6 МПа

PN 10: 10 бар / 1,0 МПа

PN 16: 16 бар / 1,6 МПа

Кірістегі мейлінше төмен қысым

Сорғыны пайдалану барысында кавитациялық шуыл мен мойынтіректердің зақымдануының алдын алу үшін, оның сорып алатын келте құбырында мейлінше төмен қатысты қысым қолауға ие болуы керек (төм. кест қар.).

Төмендегі кестеде келтірілген мәндер дара сорғылар немесе дара режимінде жұмыс істейтін қосарланған сорғылар үшін берілген.

Нұсқау

DN дара сорғылары	Сұйықтық температурасы		
	75 °C	95 °C	110 °C
	Кірістегі қысым [бар] / [МПа]		
25-40/60/80/100/120	0,10 / 0,01	0,35 / 0,035	1,0 / 0,10
32-40/60/80/100	0,10 / 0,01	0,35 / 0,035	1,0 / 0,10
32-120	0,10 / 0,01	0,20 / 0,020	0,7 / 0,07
40-40/60	0,10 / 0,01	0,35 / 0,035	1,0 / 0,10
40-80/100/120/150/180	0,10 / 0,01	0,50 / 0,05	1,0 / 0,10
50-40/60/80	0,10 / 0,01	0,40 / 0,04	1,0 / 0,10
50-100/128	0,10 / 0,01	0,50 / 0,05	1,0 / 0,10
50-150/180	0,70 / 0,07	1,20 / 0,12	1,7 / 0,17
65-40/60/80/100/120/150	0,70 / 0,07	1,20 / 0,12	1,7 / 0,17
80-40/60/80/100/120	0,50 / 0,05	1,00 / 0,10	1,5 / 0,15
100-40/60/80/100/120	0,70 / 0,07	1,20 / 0,12	1,7 / 0,17

Қосарланған сорғының жұмысы барысында сорып алатын келте құбырдағы қажетті қатыстық қысымды дара режимде жұмыс істейтін дара сорғылар немесе қосарланған сорғылар үшін келтірілген ауқымына қатысты 0,1 бар / 0,01 МПа арттыру қажет.

Кірістегі нақты қысымның және «жабық ысырмаға» жұмыс істейтін сорғымен құралатын қысымының сомасы үнемі жүйедегі жұмыс қысымының мейлінше жоғары мүмкіндігінен төмен болуы керек.

Нұсқау

Сорып алудың мейлінше төмен қысымына қатысты мәндер теңіз деңгейінен 300 метрге дейінгі биіктікте орнатылған сорғылар үшін көрсетілген. Теңіз деңгейінен 300 метр жоғары орнатылатын сорғылар үшін кірістегі талап етілген қатысты қысымды әрбір 100 метр биіктікке 0,01 бар / 0,001 МПа арттыру керек. MAGNA1 сорғысы теңіз деңгейінен 2000 м биіктікке дейін ғана қолдануға рұқсат етіледі.

Дыбыстық қысым деңгейі

Сорғының дыбыстық қысым деңгейі 43 дБ(А) артпайды.

Кему тогы

Сорғының желілік сүзгісі жерге ағылған тоқты пайдалану барысында қамтамасыз етеді

$I_{ary} < 3,5 \text{ MA.}$

Қуат коэффициенті

Клемма арқылы қосылуындағы сорғылар 0,98-ден 0,99 дейінгі cos φ мәнін қамтамасыз ететін, яғни 1-ге өте жақын белсенді PFC (қуат коэффициентін бақылау) кіріктірілген модулімен жабдықталған. Штекер арқылы қосылыммен үлгілендірулерде PFC жоқ.

Штекер арқылы қосылған сорғылар PFC кіріктірілген модулі бар, алайда ток фазасы мен синусоидальді формасы бойынша электр желісінің кернеуі мен тогының сәйкестілігін қамтамасыз ететін кіріктірілген электр магниттік ораммен және резистормен жабдықталған.

16. Ақаулықтың алдын алу және жою



Ескертпе

Сорғыны бұзар алдында жүйеден сұйықтықты төгіп және сорғының екі жағындағы ысырмаларды жабу керек. Аударып қотару сұйықтығы жоғары температураға дейін қыздырыла алады және жоғары қысымда болады.



Егер электр қорегінің кабелі ақауланған болса, ол сервистік қызметтің маманымен немесе сәйкес деңгейдегі біліктілігі бар персоналымен алмастырылуы керек.

Grundfos Eye жүйесі бойынша пайдалану режимдері

Grundfos Eye	Индикация	Себеп
	Индикаторлар жанбайды.	Қорек ажыратылған. Сорғы жұмыс істемейді.
	Екі қарама-қарсы жасыл жарық индикаторлары сорғы білігінің бағытында айналады.	Қорек қосұлы. Сорғы жұмыс істемейді.
	Екі қарама-қарсы жасыл жарық индикаторы үнемі жанып тұрады.	Авариялық сигнализация. Сорғы тоқтатылды.

Ақаулық индикациясының түсірілімі

Ақаулық индикациясының түсірілімі келесі тәсілдердің бірімен орындалады:

- Егер ақау себебі жойылған болса, сорғы қалыпты жұмыс режиміне қайта оралады.
- Егер ақаулы өзі жойылатын болса, авариялық сигнал түсірілімі автоматты түрде болады.

Ақау	Автоматты түсірілім пен қайта іске қосу	Жою бойынша шаралар
Басқа сорғылар немесе қайнарлар тіпті оның тоқтауы жағдайының өзінде сорғы арқылы ағынды күштеп қолдайды. Дисплей егер қорек ажыратылған болса да жанып тұрады.	Иә	Жүйенің кері клапандарын олардың ақаулары болуына ауыстыру қажеттігіне қарай тексеру керек. Жүйені кері клапандардың орналасу дұрыстығына және т.б. тексеру.
Сорғыдағы қоректің тым төмен кернеуі.	Иә	Электр қорегінің кернеуі орнатылған диапазон шегінде болуы үшін тексеру.
Сорғы бітеліп қалған.	Жоқ	Сорғыны бұзу, бөгде заттарды немесе сорғының айналуына кедергі келтіретін қосылымдарды алып тастау. Әк қалдықтарының түзілуінің қаупін болдырмау үшін судың сапасын тексеру.
Сорғы кірісінде су жоқ немесе онда ауа тым көп.	Жоқ	Жаңадан іске қосар алдында сорғыны толтыру және одан ауаны жою. Сорғы жұмысының дұрыстығын тексеру. Егер ол қате жұмыс істейтін болса, Grundfos сервисінің қызметінің көмегіне жүгіну.
Сорғының электронды жабдығында ішкі қате	Иә	Сорғыны алмастыру немесе Grundfos сервисінің қызметінің көмегіне жүгіну.
Сорғыда тым жоғары қорек кернеуі.	Иә	Электр қорегінің кернеуі орнатылған диапазон шегінде болуын тексеріңіз.

17. Жарақтар

17.1 Жүйені желдету мен салқындату жүйесіне арналған оқшаулау жиынтығы

Ауаны желдету мен салқындату жүйесіне арналған дара сорғыларды жылуоқшаулау қаптамаларымен қосымша жабдықтауға болады.

Жиынтық жинау герметикалығын қамтамасыз ететін полиуретан (PUR) мен өзі жабысатын таспадан дайындалған екі қаптамадан тұрады.


Ауаны желдету мен салқындату жүйелерінде орнатылатын сорғыларға арналған қаптамалар өлшемдері жылыту жүйелерінде орнатылатын сорғылар үшін, қаптамалар өлшемдерінен ерекшеленеді.

Нұсқау

Сорғы типі	Бұйым нөмірі
MAGNA1 25-40/60/80/100/120 (N)	98538852
MAGNA1 32-40/60/80/100 (N)	98538853
MAGNA1 32-40/60/80/100 F (N)	98538854
MAGNA1 32-120 F (N)	98164595
MAGNA1 40-40/60 F (N)	98538855
MAGNA1 40-80/100 F (N)	98164597
MAGNA1 40-120/150/180 F (N)	98164598
MAGNA1 50-40/60/80 F (N)	98164599
MAGNA1 50-100/120/150/180 F (N)	98164600
MAGNA1 65-40/60/80/100/120/150 F (N)	98538839
MAGNA1 80-40/60/80/100/120 F	98538851
MAGNA1 100-40/60/80/100/120 F	98164611

17.2 Бітеу ернемектер

Бітеу ернемек қосарланған сорғылардың бірінің басқа сорғының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін, шешіліп алынғанда, саңылау тығыны үшін қолданылады.



TM05 5525 3812



27-сур. Бітеу ернемек күйі

Сорғы типі	Бұйым нөмірі
MAGNA1 D 32-40/60/80/100 (F)	98159373
MAGNA1 D 40-40/60 F	
MAGNA1 D 32-120 F	98159372
MAGNA1 D 40-80/100/120/150/180 F	
MAGNA1 D 50-40/60/80/100/120/150/180 F	
MAGNA1 D 65-40/60/80/100/120/150 F	
MAGNA1 D 80-40/60/80/100/120 F	
MAGNA1 D 100-40/60/80/100/120 F	

17.3 Жауапты ернемектер

Жауапты ернемектер жиынтығы екі ернемектен, екі төсемнен, сонымен қатар кез-келген құбыр жетектерінде орнатуға мүмкіндік беретін бұрандалар мен сомындардан тұрады. Бұйымның дұрыс өлшемі мен нөмірін анықтау үшін, MAGNA1 каталогы, Керек-жарақтар тарауын қар.

17.4 ALPHA қосымша ажыратқыштар



TM05 2677 - 2676 0312

28-сур. ALPHA ажыратқыштар

Атауы	Бұйым нөмірі
Кабельді тарту компенсаторымен ALPHA ажыратқыштары	98284561
4 м ұзындықтағы кабелімен ALPHA бұрыштық ажыратқыштары	96884669
Кернеу жүктемесінен қорғанышымен және 1 м ұзындықтағы кабелімен ALPHA бұрыштық ажыратқыштары	97844632

18. Бұйымды кәдеге жарату

Шекті күйдің негізгі өлшемдері болып табылатындар:

1. Жөндеу немесе ауыстыру қарастырылмаған бір немесе бірнеше құрамдас бөліктердің істен шығуы;
2. Пайдаланудың экономикалық тиімсіздігіне алып келетін жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге шығындардың ұлғаюы.

Аталған жабдық, сонымен қатар, тораптар мен бөлшектер экология саласында жергілікті заңнамалық талаптарға сәйкес жиналуы және кәдеге жаратылуы тиіс.

19. Дайындаушы. Қызметтік мерзімі

Дайындаушы:

«GRUNDFOS Holding A/S концерні,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания»
* нақты дайындалу елі фирмалық тақтасында көрсетілген.

Уәкілетті дайындаушы тұлға/Импорттаушы**:

«Грундфос Истра» ЖШҚ
143581, Мәскеу облысы, Истра ауданы,
Павло-Слободское е/м., Лешково ауылы, 188-үй.

Орта Азия бойынша импорттаушы:

«Грундфос Казахстан» ЖШС
Казахстан Республикасы, 050010, Алматы қ.,
Көк-Төбе шағын ауданы, Қыз-Жібек көшесі, 7.
** импорттық жабдықтарға қатысты көрсетілген.

Ресейде дайындалған жабдық үшін:

Дайындаушы:

«Грундфос Истра» ЖШҚ
143581, Мәскеу облысы, Истра ауданы,
Павло-Слободское е/м., Лешково ауылы, 188-үй.


Орта Азия бойынша импорттаушы:

«Грундфос Казахстан» ЖШС
Казахстан Республикасы, 050010, Алматы қ.,
Көк-Төбе шағын ауданы, Қыз-Жібек көшесі, 7.

Жабдықтың қызметтік мерзімі 10 жылды құрайды.

Техникалық өзгерістер болуы мүмкін.


Приложение 1.



TM05 5142 3512

Рис. 29 Габаритные размеры, одинарные насосы, резьбовая версия

Тип насоса	Габаритные размеры (мм)												(дюймы)	
	L1	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	G
MAGNA1 25-40 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	25	1 1/2
MAGNA1 25-60 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	25	1 1/2
MAGNA1 25-80 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	25	1 1/2
MAGNA1 25-100 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	25	1 1/2
MAGNA1 25-120 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	25	1 1/2
MAGNA1 32-40 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	32	2
MAGNA1 32-60 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	32	2
MAGNA1 32-80 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	32	2
MAGNA1 32-100 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	142	196	71	32	2



TM05 5201 3512

Рис. 30 Габаритные размеры, сдвоенные насосы, резьбовая версия

Тип насоса	Габаритные размеры (мм)												(дюймы)	
	L1	L5	L7	B1	B3	B4	B5	H1	H2	H3	D1	G	M3	
MAGNA1 D 32-40	180	158	35	58	400	179	221	54	142	196	32	2	1/4	
MAGNA1 D 32-60	180	158	35	58	400	179	221	54	142	196	32	2	1/4	
MAGNA1 D 32-80	180	158	35	58	400	179	221	54	142	196	32	2	1/4	
MAGNA1 D 32-100	180	158	35	58	400	179	221	54	142	196	32	2	1/4	




Рис. 31 Габаритные размеры, одинарные насосы, фланцевая версия со штекером

Тип насоса	Габаритные размеры (мм)																
	L1	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	D4	D5
MAGNA1 32-40 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	142	207	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA1 32-60 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	142	207	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA1 32-80 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	142	207	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA1 32-100 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	110	65	142	207	82	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA1 40-40 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	105	65	156	221	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA1 40-60 F (N)	220	158	220	58	111	69	100	105	65	156	221	83	40	84	100/110	150	14/19

Указание

M3: Резьба Rp 1/4 для отверстий воздухоотводчика доступны для всех моделей.





Рис. 32 Габаритные размеры, одинарные насосы, фланцевая версия с клеммным подключением

Тип насоса	Габаритные размеры (мм)																
	L1	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	D2	D3	D4	D5
MAGNA1 32-120 F (N)	220	204	216	84	164	73	106	116	65	301	366	86	32	76	90/100	140	14/19
MAGNA1 40-80 F (N)	220	204	220	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA1 40-100 F (N)	220	204	220	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA1 40-120 F (N)	250	204	220	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA1 40-150 F (N)	250	204	220	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA1 40-180 F (N)	250	204	220	84	164	73	106	128	65	304	369	83	40	84	100/110	150	14/19
MAGNA1 50-40 F (N)	240	204	240	84	164	73	127	127	71	304	374	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA1 50-60 F (N)	240	204	240	84	164	73	127	127	71	304	374	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA1 50-80 F (N)	240	204	240	84	164	73	127	127	71	304	374	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA1 50-100 F (N)	280	204	240	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA1 50-120 F (N)	280	204	240	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA1 50-150 F (N)	280	204	240	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA1 50-180 F (N)	280	204	240	84	164	73	127	127	72	304	376	97	50	102	110/125	165	14/19
MAGNA1 65-40 F (N)	340	204	296	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA1 65-60 F (N)	340	204	296	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA1 65-80 F (N)	340	204	296	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA1 65-100 F (N)	340	204	296	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA1 65-120 F (N)	340	204	296	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA1 65-150 F (N)	340	204	296	84	164	73	133	133	74	312	386	94	65	119	130/145	185	14/19
MAGNA1 80-40 F	360	204	310	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA1 80-60 F	360	204	310	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA1 80-80 F	360	204	310	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA1 80-100 F	360	204	310	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA1 80-120 F	360	204	310	84	164	73	163	163	96	318	413	115	80	128	150/160	200	19
MAGNA1 100-40 F	450	204	396	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA1 100-60 F	450	204	396	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA1 100-80 F	450	204	396	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA1 100-100 F	450	204	396	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19
MAGNA1 100-120 F	450	204	396	84	164	73	178	178	103	330	433	120	100	160	170	220	19

5276 3512



TM05-4360 3012

Рис. 33 Габаритные размеры, сдвоенные насосы, фланцевая версия со штекером

Тип насоса	Габаритные размеры (мм)																				
	L1	I2	L3	L4	L5	L7	B1	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	D1	D2	D3	D4	D5	M
MAGNA1 D 32-40 F	220	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	142	211	32	76	90/100	140	14/19	12
MAGNA1 D 32-60 F	220	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	142	211	32	76	90/100	140	14/19	12
MAGNA1 D 32-80 F	220	73	120	85	158	35	58	400	179	221	130	260	69	142	211	32	76	90/100	140	14/19	12
MAGNA1 D 40-40 F	220	53	140	60	158	15	58	452	211	241	130	260	76	156	232	40	84	100/110	150	14/19	12
MAGNA1 D 40-60 F	220	53	140	60	158	15	58	452	211	241	130	260	76	156	232	40	84	100/110	150	14/19	12
MAGNA1 D 40-80 F	220	53	140	60	204	15	85	502	210	294	130	260	76	303	379	40	84	100/110	150	14/19	12

Указание

M3: Резьба Rp 1/4 для отверстий воздухоотводчика доступна для всех моделей.




Рис. 34 Габаритные размеры, сдвоенные насосы, фланцевая версия с подключением через клеммы


Тип насоса	Габаритные размеры (мм)																	
	L1	L2	L3	L4	L5	L7	B1	B3	B4	B5	B6	B7	H1	H2	H3	D1	D2	D3
MAGNA1 D 32-120 F	220	97	90	50	204	50	84	502	210	294	130	260	68	300	368	32	76	90/100
MAGNA1 D 40-80 F	220	53	140	60	204	14	84	502	210	294	130	260	76	303	379	40	84	100/110
MAGNA1 D 40-100 F	220	53	140	60	204	14	84	502	210	294	130	260	76	303	379	40	84	100/110
MAGNA1 D 40-120 F	250	58	155	75	204	0	84	512	220	294	130	260	69	303	372	40	84	100/110
MAGNA1 D 40-150 F	250	58	155	75	204	0	84	512	220	294	130	260	69	303	372	40	84	100/110
MAGNA1 D 40-180 F	250	58	155	75	204	0	84	512	220	294	130	260	69	303	372	40	84	100/110
MAGNA1 D 50-40 F	240	48	160	45	204	45	84	515	221	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125
MAGNA1 D 50-60 F	240	48	160	45	204	45	84	515	221	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125
MAGNA1 D 50-80 F	240	48	160	45	204	45	84	515	221	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125
MAGNA1 D 50-100 F	280	175	75	75	204	0	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125
MAGNA1 D 50-120 F	280	175	75	75	204	0	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125
MAGNA1 D 50-150 F	280	175	75	75	204	0	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125
MAGNA1 D 50-180 F	280	175	75	75	204	0	84	517	223	294	130	260	75	304	379	50	102	110/125
MAGNA1 D 65-40 F	340	218	92	92	204	0	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145
MAGNA1 D 65-60 F	340	218	92	92	204	0	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145
MAGNA1 D 65-80 F	340	218	92	92	204	0	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145
MAGNA1 D 65-100 F	340	218	92	92	204	0	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145
MAGNA1 D 65-120 F	340	218	92	92	204	0	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145
MAGNA1 D 65-150 F	340	218	92	92	204	0	84	522	228	294	130	260	77	312	389	65	119	130/145
MAGNA1 D 80-40 F	360	218	102	102	204	0	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160
MAGNA1 D 80-60 F	360	218	102	102	204	0	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160
MAGNA1 D 80-80 F	360	218	102	102	204	0	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160
MAGNA1 D 80-100 F	360	218	102	102	204	0	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160
MAGNA1 D 80-120 F	360	218	102	102	204	0	84	538	244	294	130	260	97	318	415	80	128	150/160
MAGNA1 D 100-40 F	450	243	147	147	204	0	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170
MAGNA1 D 100-60 F	450	243	147	147	204	0	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170
MAGNA1 D 100-80 F	450	243	147	147	204	0	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170
MAGNA1 D 100-100 F	450	243	147	147	204	0	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170
MAGNA1 D 100-120 F	450	243	147	147	204	0	84	551	252	299	135	270	103	330	434	100	160	170

TM05 5275 3512

Указание

M3: Резьба Rp 1/4 для отверстий воздухоотводчика доступна для всех моделей.

Приложение 2.



TM05 5639 4012

Диаметр DN	Усилие (Н)				Момент (Н*м)			
	F_y	F_z	F_x	ΣF_b	M_y	M_z	M_x	ΣM_b
25*	350	425	375	650	300	350	450	650
32*	425	525	450	825	375	425	550	800
40	500	625	550	975	450	525	650	950
50	675	825	750	1300	500	575	700	1025
65	850	1050	925	1650	550	600	750	1100
80	1025	1250	1125	1975	575	650	800	1175
100	1350	1675	1500	2625	625	725	875	1300

* Значения применяются также к насосам с резьбовым соединением.

Указанные значения действительны для чугунных версий. Для версий из нержавеющей стали значения можно умножить на два.

Моменты затяжки болтов

Моменты затяжки болтов для фланцевых версий насосов:

Тип болта	Усилие
M12	27 Н*м
M16	66 Н*м

