



**ROYAL<sup>®</sup>**  
CLIMA

# COMPETENZA

**КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА  
(СПЛИТ-СИСТЕМА КАССЕТНОГО ТИПА)**

**Внутренние блоки:**

CO-4C 12HNX  
CO-4C 18HNX  
CO-4C 24HNXA  
CO-4C 36HNXA  
CO-4C 48HNXA  
CO-4C 60HNXA

**Наружные блоки:**

CO-E 12HNX  
CO-E 18HNX  
CO-E 24HNXA  
CO-E 36HNX  
CO-E 48HNXA  
CO-E 60HNXA

**Панель:**

CO-4C/pan 8D1  
CO-4C/pan 8D2

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочитайте  
и сохраните данное руководство

**EAC**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....           | 2  |
| ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....               | 3  |
| НАЗНАЧЕНИЕ .....                        | 3  |
| УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....                 | 4  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....              | 4  |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ .....      | 5  |
| УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.....                | 15 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....         | 19 |
| ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ..... | 20 |
| УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ .....               | 24 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....         | 25 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ.....                       | 25 |
| СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                 | 26 |
| ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ .....                | 26 |
| ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....                  | 26 |

**Уважаемый покупатель!**

Поздравляем вас с покупкой и благодарим за удачный выбор кондиционера воздуха бренда Royal Clima. Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ****ОСТОРОЖНО!**

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

**ВНИМАНИЕ!**

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
2. Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
3. После установки кондиционера электрическая вилка должна находиться в доступном месте.
4. Неисправные батарейки пульта должны быть заменены.
5. Кондиционер должен быть установлен на достаточно надежных кронштейнах.
6. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
7. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
8. Если после прочтения инструкции у вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.
9. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



### ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к официальному дилеру производителя.
- Используйте прибор только по назначению, указанному в данной инструкции.
- Кондиционер не дает притока свежего воздуха! Чаше проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.
- Не подключайте и не отключайте кондиционер от электрической сети, вынимая вилку из розетки, используйте кнопку вкл/выкл.
- Не позволяйте детям играть с кондиционером.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух в помещении очень сильно, если в нем находятся дети или инвалиды.



### ОСТОРОЖНО!

- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами официального дилера.
- Перед установкой кондиционера убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими данными прибора.
- Не допускается установка кондиционера в местах возможного скопления легко воспламеняющихся газов и помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Не храните бензин и другие летучие и легко воспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера – это очень опасно!
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.

- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- В линии электропитания должен быть установлен автоматический выключатель с заземлением или сетевой выключатель с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата.
- Если вилка кондиционера не соответствует розетке сети электропитания, обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.
- Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные решетки кондиционера. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Позаботьтесь, чтобы шум и горячий воздух от наружного блока не мешали соседям.
- При нарушении нормальной работы кондиционера обратитесь в гарантийную мастерскую.
- По вопросу перемещения или демонтажа кондиционера обратитесь в сервисный центр.


## НАЗНАЧЕНИЕ

Кондиционер воздуха с наружным и внутренним блоками (сплит-система) предназначен для создания оптимальной температуры воздуха при обеспечении санитарно-гигиенических норм в коммерческих и общественных зонах. Кондиционер осуществляет охлаждение, осушение, нагрев, вентиляцию и очистку воздуха от пыли. Не предназначен для бытового использования.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА


Кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных трубопроводами. Управление кондиционером осуществляется с проводного или инфракрасного пульта управления или с панели управления.

1. Внутренний блок
2. Наружный блок
3. Пульт ДУ
4. Вход воздуха
5. Направляющая заслонка
6. Соединительные трубопроводы
7. Шланг для отвода конденсата
8. Воздухозаборная решетка с фильтром
9. Кнопка вкл/выкл
10. Индикатор режима работы
11. Индикатор режима нагрева
12. Индикатор режима охлаждения
13. Индикатор температуры
14. Индикатор режима SLEEP
15. Индикатор режима осушения
16. Индикатор таймера
17. Приемник ИК-сигналов пульта ДУ
18. Индикатор работы компрессора
19. Индикатор электропитания
20. Кнопка включения ручного режима
21. Кнопка вкл/выкл автоматического режима
22. Выход воздуха




### Панель управления и индикации внутреннего блока\*

Вариант 1



Вариант 2



## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Режим работы       | Охлаждение       | Нагрев           | Осушение         |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Воздух в помещении | Не ниже +16 °C   | Не выше +31 °C   | От +16 до +32 °C |
| Наружный воздух    | От -15 до +49 °C | От -15 до +24 °C | От +11 до +43 °C |

\* Панель индикации может визуально отличаться от приведенных изображений. При этом функции останутся теми же.


## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ


### Требования по установке внутреннего блока

- Устанавливайте внутренний блок вдали от нагревательных приборов, источников пара или горючих газов.
- Выберите место, где ничего не будет препятствовать входящему и исходящему потокам воздуха из внутреннего блока.
- Убедитесь, что конденсат от внутреннего блока будет отводиться полностью и беспрепятственно. Также убедитесь в надёжности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте что все трубы надёжно теплоизолированы.
- Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наклоном, обеспечивающим удаление конденсата самотеком (при условии, если не используются специализированные дренажные помпы, иначе следуйте рекомендациям в инструкции к дренажной помпе).
- Убедитесь, что блок полностью выровнен. Неправильная установка может привести к обратному сливу дренажа по дренажной трубе в блок или утечке конденсата.
- Блок оснащен встроенным дренажным насосом и датчиком уровня. Если блок наклонён против направления потоков конденсата (сторона дренажной трубы под-


нята), датчик может работать со сбоями и может появиться утечка конденсата.

- При установке блока, если дюбели были встроены заранее, убедитесь, что они не ослабли из-за усадки бетона.
- Убедитесь, что применяемые крепежные шпильки выдержат вес внутреннего блока.
- Не устанавливайте внутренний блок над входом в помещение.
- Определите и запомните место прохождения скрытой проводки, чтобы не повредить её при монтаже.
- Минимальная длина трубопровода хладагента составляет 3 или 4 метра (в зависимости от модели кондиционера). Это ограничение необходимо для снижения вибрации и шума.
- При изменении длины трубопровода свыше номинальной (стандартной), скорректируйте количество хладагента в холодильном контуре в соответствии с рекомендациями.
- При установке внутреннего блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок).





Убедитесь, что блок установлен по уровню и отсутствует перекос внутреннего блока.




**Запрещается устанавливать внутренние блоки сплит-систем в следующих местах:**


- В местах, в которых присутствуют минеральные или пищевые масла (или их пары), например, на кухнях или в технических помещениях.
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

# Установочные данные для внутренних блоков (мм):


## Модели с индексами 12, 18



## Модели с индексами 24, 36





**Моделі с індексами 48, 60**






## Рекомендации по организации системы отвода дренажа от внутренних блоков

### Подключение дренажного шланга ко внутреннему блоку



### Прокладка дренажного шланга


Основная магистраль дренажного трубопровода в обязательном порядке должна быть проложена с уклоном не менее 1:100 (1 см высоты на 100 см длины).



### При прокладке дренажного трубопровода, не допускайте образования

- Подъемов и петель на основной длине трубопровода.
- Не опускайте конец дренажного трубопровода в воду.
- Выход дренажного трубопровода должен находиться как минимум в 5 см от уровня земли (для предотвращения его загрязнения и блокировки).


### При подключении нескольких внутренних блоков к одной системе удаления дренажа, воспользуйтесь следующими рекомендациями.



### Требования по установке наружных блоков сплит-систем:

- Если над наружным блоком установлен навес, защищающий от солнца или дождя, убедитесь, что он не препятствует теплообмену конденсатора наружного блока.
- Не помещайте животных или растения под входящим или исходящим воздушным потоком от наружного блока.
- Выбирайте место установки наружного блока, учитывая его вес, а также чтобы шум и вибрация были минимальными.
- Выбирайте место установки так, чтобы тёплый воздух от кондиционера и шум его работы не мешали окружающим.
- Устанавливайте наружный блок вдали от нагревательных приборов, источников тепла, пара или горючих газов.
- Убедитесь, что после установки наружный блок будет находиться строго в вертикальном положении. Не допускается перекос наружного блока при его работе.
- Если наружный блок устанавливается на крышу, убедитесь, что перепад высоты между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что длина трассы между внутренним и наружным блоком не превышает максимально допустимого значения (зависит от модели кондиционера).
- Убедитесь, что структура перекрытий/фасада и креплений выдержит вес оборудования.
- Если наружный блок устанавливается на крышу или стену/фасад здания в труднодоступном месте, это может затруднить последующее сервисное обслуживание.
- При установке наружного блока убедитесь, что соблюдаются требования по минимальным расстояниям до препятствий (см. рисунок):


### Минимальное расстояние до препятствий




### Установка нескольких наружных блоков

При установке нескольких наружных блоков в одном месте (рядами), соблюдайте следующие соотношения размеров L, H и A.


|            | L                     | A     |
|------------|-----------------------|-------|
| $L \leq H$ | $L \geq 1/2 H$        | 25 см |
|            | $1/2 H \leq L \leq H$ | 30 см |
| $L > H$    | Установка невозможна  |       |



- В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра (например, на побережье), убедитесь, что вентилятор вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены, или используйте заграждение от ветра (см. рисунок).
- По возможности устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.



- Если наружный блок оснащён функцией теплового насоса, установите патрубок отвода конденсата наружного блока. По этому патрубку будет отводиться конденсат, образующийся при работе наружного блока в режиме нагрева.




**Примечание:** изображение конструкции дренажного патрубка приведено для справки. Конструкция дренажного патрубка вашего кондиционера может отличаться (например, может отсутствовать резиновая прокладка).


### Запрещается устанавливать наружные блоки сплит-систем в следующих местах:

- В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.
- В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе (в зависимости от модели и вида антикоррозийной обработки наружного блока).
- В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.
- В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).
- В автомобильном транспорте или на водном транспорте.
- В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.
- В местах, где имеются горючие газы или материалы.
- В местах, где имеются пары кислот и щелочей, а также в других особых условиях.
- В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.
- В помещениях.

### Установочные данные для наружных блоков:



Размер Ш — без учета длины вентиля или крышки (см. картинку)



| Модель      | Размеры наружного блока Ш1(Ш2)×В×Г (мм) | Размер А (мм) | Размер Б (мм) |
|-------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| CO-E 12HNX  | 730(780)×545×285                        | 540           | 280           |
| CO-E 18HNX  | 800(860)×545×315                        | 545           | 315           |
| CO-E 24HNXA | 825(880)×655×310                        | 540           | 355           |
| CO-E 36HNX  | 970(1044)×805×395                       | 675           | 409           |
| CO-E 48HNXA | 940(1100)×1320×340                      | 625           | 364           |
| CO-E 60HNXA |                                         |               |               |

**Примечание:** приведенные установочные размеры являются справочными и могут быть изменены без предварительного уведомления. Габаритные размеры вашего наружного блока приведены в разделе «Технические характеристики» данной инструкции.



## Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений

**При подключении электропитания и межблочных соединений соблюдайте следующие требования:**

- Оборудование должно иметь выделенную линию электропитания и отдельный автомат токовой защиты.
- Все контакты должны быть закреплены надёжно, резьбовые соединения должны быть затянуты. Протяните все резьбовые соединения, так как они могли ослабнуть от вибрации при транспортировке. Удалите все посторонние предметы и крепления, использовавшиеся при транспортировке.
- Электропитание соответствует спецификации данного оборудования.
- Мощность линии электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности кондиционера.
- Убедитесь, что при пуске оборудования не происходит изменения параметров электросети более чем на 10 % от номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
- Убедитесь, что сечение кабеля соответствует спецификации оборудования.
- В сырых и влажных помещениях всегда используйте УЗО.
- Убедитесь, что исключена возможность возникновения проблем с электропитанием, т.к. они могут повлечь частые срабатывания реле, что приведёт к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты от перегрузки.
- Предусмотрите возможность одновременного отключения от источника питания всех питающих проводов.
- Подключение электропитания и осуществление межблочных соединений должны выполняться квалифицированным персоналом.


## Схемы межблочных соединений

Модели с индексами 12, 18




Модели с индексами 24

*Клеммный терминал  
наружного блока*




*К электропитанию*

*Клеммный терминал  
внутреннего блока*




Модели с индексами 36–60

*Клеммный терминал  
наружного блока*



*К электропитанию*

*Клеммный терминал  
внутреннего блока*




## ВНИМАНИЕ!

Параметры рекомендуемых к применению межблочных и силовых кабелей вы можете посмотреть в разделе «Технические характеристики». Если на внутреннем и наружном блоке присутствуют отдельные кабели с собственными разъёмами, соедините их.



**Примечание:** данные схемы приведены только для справки. Если схема подключений на вашем блоке отличается, для осуществления подключения воспользуйтесь схемой электроподключения, приведенной на вашем кондиционере.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ



### 1. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Нажмите эту кнопку, чтобы включить/выключить устройство.
- Нажмите кнопку , чтобы сбросить существующие настройки таймера и режима сна.

### 2. Кнопка РЕЖИМ

Нажмите на эту кнопку для выбора нужного режима работы:

АВТО—ОХЛАЖДЕНИЕ—ОСУШЕНИЕ—НАГРЕВ—ВЕНТИЛЯЦИЯ

→ AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN →

### РЕЖИМ РАБОТЫ «АВТО»

- Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите автоматический режим «АВТО».
- Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

*Примечание: в режиме «АВТО» температура не регулируется.*

### РЕЖИМ РАБОТЫ «ОХЛАЖДЕНИЕ» (COOL)

- Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим «COOL».
- Кнопками  или  установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.
- Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

### РЕЖИМ РАБОТЫ «НАГРЕВ» (HEAT)

- Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим «HEAT».
- Кнопками  или  установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.
- Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

### РЕЖИМ РАБОТЫ «ОСУШЕНИЕ» (DRY)

- Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим работы осушения «DRY»
- Кнопками  или  установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.

*Примечание: в режиме «DRY» скорость вращения вентилятора не регулируется.*

### РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ (FAN)

- Нажмите кнопку «РЕЖИМ», выберите режим вентиляции «FAN».
- Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

*Примечание: в режиме «FAN» температура не регулируется.*

### АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ «IFEEL»

Когда устройство включено, нажмите кнопку «МЕНЮ», затем нажатием кнопки  выберите индикатор «IFEEL». Когда индикатор начнет мигать, нажмите кнопку «ОК».

### 3. Кнопка ТАЙМЕР

- Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» один раз, на дисплее начнет мигать индикатор «ON/OFF». Кнопками  или  установите желаемое время, в течение которого устройство будет включено/выключено, интервал установки 0,5 часа, диапазон от 0,5 до 24 часов.
- Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» снова для подтверждения установки, индикация «ON/OFF» перестанет мигать.
- Если кнопка таймера не нажата дольше 10 секунд после начала мигания «ON/OFF», установка таймера будет завершена.
- Повторное нажатие кнопки «ТАЙМЕР» отменит установку.

### 4. Кнопка НАГРЕВ (HEAT)

Для активации режима нагрева нажмите кнопку .

### 5. Кнопка ОХЛАЖДЕНИЕ (COOL)

Для активации режима охлаждения нажмите кнопку .

### 6. Кнопка (изменение скорости вращения вентилятора)

Нажмите кнопку  для выбора скорости вращения вентилятора «Низкая — Средняя — Высокая — ТУРБО — Автоматическая».

### 7. Кнопки и

Кнопками  или  установите желаемый диапазон температур от +16 до +32 °C, цифры на дисплее меняются при нажатии кнопок.

### 8. Кнопки и

- Нажмите кнопку  для того, чтобы активировать качание вертикальных жалюзи (в данной серии не активны).
- Нажмите кнопку  для того, чтобы активировать качание горизонтальных жалюзи, повторное нажатие зафиксирует положение горизонтальных жалюзи.

### 9. Кнопки МЕНЮ и ОК


Нажмите кнопку «МЕНЮ» для входа в режим выбора функций. Затем нажмите  / , чтобы выбрать функцию, которую вы хотите. После выбора нужной функции нажмите кнопку «ОК» для подтверждения этой функции.

### 10. Активация функции Wi-Fi

Для активации функции Wi-Fi нажмите одновременно кнопку  и кнопку .

### 11. «Защита от детей»

Нажмите одновременно на кнопки  и «РЕЖИМ», удерживайте 3 секунды, чтобы активировать/деактивировать блокировку кнопок пульта ДУ. При блокировке на дисплее пульта будет отображаться соответствующая иконка.



## ИНДИКАЦИЯ ПУЛЬТА

1. Данный индикатор появляется, когда пульт ДУ передает команду на внутренний блок кондиционера.
2. Пиктограммы режимов работы.
3. Пиктограмма состояния включен/выключен «RUN». Индикатор показывает, включен или выключен кондиционер с пульта ДУ.
4. Цифровой индикатор установленной температуры. Показывает заданную пользователем температуру (во всех режимах кроме вентиляции «FAN»). Значение может быть от 16 до 32 °C. При отображении комнатной температуры дополнительно отображается индикатор «ROOM».
5. Цифровой индикатор установки таймера «ON/OFF». Показывает значения от 0.5 до 24 в режиме таймера.
6. Индикатор скорости вентилятора внутреннего блока.
7. Пиктограмма включенного режима «TURBO».
8. Индикатор активации функции «Защита от детей».
9. Индикатор автоматической работы вертикальных жалюзи (внутренних).
10. Индикатор автоматической работы горизонтальных жалюзи (внешних).
11. Индикатор работы функции ионизации «HEALTH»\*.
12. Индикатор экономичного режима работы «ECO»\*.
13. Индикатор включенного режима «SLEEP».
14. Индикация тихого режима работы вентиляции «SILENCE».
15. Индикатор работы интенсивного режима нагрева «ELE.H»\*.
16. Индикатор работы подсветки дисплея.
17. Индикатор активации функции «LIGHT»\*.
18. Индикатор работы функции увлажнения «COSY»\*.
19. Индикатор работы функции увлажнения «HUMI»\*.
20. Индикатор работы функции самоочистки «iCLEAN»\*.

\* Не активна в данной серии.

## ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Представленная картинка относится к стандартному пульту дистанционного управления. На нем изображены практически все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).

### Установка и замена элементов питания

Установка и замена элементов питания:

- установить два щелочных элемента питания типа AAA, согласно указанной полярности на пульте ДУ.

#### Примечание:

1. При замене элементов питания не используйте старые элементы или элементы других типов. Это может привести к нарушению нормальной работы пульта ДУ.
2. Если вы не пользуетесь пультом более 1 месяца, извлеките элементы питания из пульта, так как они могут протечь и повредить пульт.
3. При нормальной эксплуатации кондиционера срок службы элементов питания составляет около 6 месяцев.
4. Заменяйте элементы питания, если отсутствует звуковое подтверждение приема команд ДУ, или когда пропадает значок передачи сигнала.

### Место расположения пульта ДУ

Подавая команды с пульта дистанционного управления, направляйте ИК излучатель на приемник сигналов ДУ, расположенный на блоке. Держите пульт ДУ на расстоянии не более 8 м от блока.



### ВНИМАНИЕ!

- Пульт ДУ не будет работать, если между ним и блоком расположены шторы, двери или другие предметы.
- Не допускайте попадания на пульт воды и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Во избежание нарушения приема сигналов пульта ДУ не допускайте попадания прямых солнечных лучей на приемник ИК-сигналов, расположенный на блоке.
- Если другие электроприборы реагируют на сигналы пульта ДУ, отодвиньте их от кондиционера или проконсультируйтесь с представителем торговой организации, у которой вы приобрели прибор.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр / Серия                                         | COMPETENZA        |               |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Модель, внутренний блок                                  | CO-4C 12HNX       | CO-4C 18HNX   | CO-4C 24HNXA   | CO-4C 36HNXA   | CO-4C 48HNXA   | CO-4C 60HNXA   |
| Модель, декоративная панель                              | CO-4C/pan 8DI     | CO-4C/pan 8DI | CO-4C/pan 8D2  | CO-4C/pan 8D2  | CO-4C/pan 8D2  | CO-4C/pan 8D2  |
| Модель, наружный блок                                    | CO-E 12HNX        | CO-E 18HNX    | CO-E 24HNXA    | CO-E 36HNX     | CO-E 48HNXA    | CO-E 60HNXA    |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф                 | 220-240/50/1      | 220-240/50/1  | 220-240/50/1   | 220-240/50/1   | 220-240/50/1   | 220-240/50/1   |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф                   | 220-240/50/1      | 220-240/50/1  | 220-240/50/1   | 380-415/50/3   | 380-415/50/3   | 380-415/50/3   |
| Холодопроизводительность, кВт                            | 3,52              | 5,28          | 7,03           | 10,55          | 14,07          | 16,12          |
| Теплопроизводительность, кВт                             | 3,96              | 5,60          | 7,40           | 11,70          | 15,24          | 17,60          |
| Номинальный ток* (охлажд./нагрев), А                     | 5,94 / 5,59       | 7,80 / 6,80   | 9,35 / 8,13    | 7,20 / 7,00    | 8,10 / 8,0     | 10,0 / 10,00   |
| Номинальная мощность* (охлажд./нагрев), Вт               | 1169 / 1233       | 1703 / 1550   | 2150 / 1870    | 3500 / 3430    | 4680 / 4600    | 5550 / 5570    |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)     | 3,01 / B          | 3,10 / B      | 3,27 / A       | 3,01 / B       | 3,01 / B       | 2,90 / C       |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)     | 3,21 / C          | 3,61 / A      | 3,96 / A       | 3,41 / B       | 3,31 / C       | 3,16 / D       |
| Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м³/ч        | 580/680/800       | 580/680/800   | 1050/1200/1450 | 1250/1450/1800 | 1300/1500/2000 | 1300/1500/2000 |
| Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)        | 39/42/45          | 39/42/45      | 39/42/46       | 43/47/52       | 43/47/52       | 43/47/52       |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А)                         | 53                | 55            | 57             | 58             | 58             | 60             |
| Тип хладагента                                           | R410A             |               |                |                |                |                |
| Заводская заправка, кг                                   | 0,75              | 1,10          | 1,65           | 2,25           | 2,70           | 2,90           |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м           | 20                | 20            | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Марка компрессора                                        | GREE LANDA        | HIGHLY        | HIGHLY         | GREE LANDA     | GMCC           | GMCC           |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                    | 570×260×570       | 570×260×570   | 840×246×840    | 840×246×840    | 840×288×840    | 840×288×840    |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм         | 720×290×650       | 720×290×650   | 910×310×910    | 910×310×910    | 910×350×910    | 910×350×910    |
| Размеры декоративной панели (Ш×В×Г), мм                  | 650×55×650        | 650×55×650    | 950×55×950     | 950×55×950     | 950×55×950     | 950×55×950     |
| Размеры декоративной панели в упаковке (Ш×В×Г), мм       | 710×80×710        | 710×80×710    | 1000×100×1000  | 1000×100×1000  | 1000×100×1000  | 1000×100×1000  |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм                      | 730×545×285       | 800×545×315   | 825×655×310    | 970×805×395    | 940×1320×340   | 940×1320×340   |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм           | 850×620×370       | 920×620×400   | 945×725×435    | 1105×895×495   | 1080×1440×430  | 1080×1440×430  |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг                 | 16,0 / 18,5       | 16,0 / 18,5   | 26,0 / 30,0    | 26,0 / 30,0    | 29,0 / 33,0    | 29,0 / 33,0    |
| Вес нетто / брутто декоративной панели, кг               | 2,2 / 3,7         | 2,2 / 3,7     | 5,3 / 7,8      | 5,3 / 7,8      | 5,3 / 7,8      | 5,3 / 7,8      |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг                   | 28,0 / 32,0       | 36,0 / 39,0   | 46,0 / 49,0    | 64,0 / 68,0    | 85,0 / 94,0    | 91,0 / 100,0   |
| Максимальная длина труб, м                               | 20                | 20            | 20             | 30             | 50             | 50             |
| Макс. перепад по высоте между внутр. и наруж. блоками, м | 15                | 15            | 15             | 20             | 30             | 30             |
| Минимальная длина труб, м                                | 4                 | 4             | 4              | 4              | 4              | 4              |
| Номинальная длина труб, м                                | 5                 | 5             | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Диаметр дренажа, мм                                      | 30                | 30            | 32             | 32             | 32             | 32             |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)                      | 6,35 (1/4")       | 6,35 (1/4")   | 9,53 (3/8")    | 9,53 (3/8")    | 9,53 (3/8")    | 9,53 (3/8")    |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)                         | 12,7 (1/2")       | 12,7 (1/2")   | 15,88 (5/8")   | 15,88 (5/8")   | 19,05 (3/4")   | 19,05 (3/4")   |
| Сторона подключения электропитания                       | Внутр. блок       | Внутр. блок   | Наруж. блок    | Наруж. блок    | Наруж. блок    | Наруж. блок    |
| Межблочный кабель, мм²**                                 | 5×2,5+3×0,5       | 5×2,5+3×0,5   | 6×1,5+3×0,5    | 5×1,5          | 5×1,5          | 5×1,5          |
| Силовой кабель, мм²**                                    | 3×2,5             | 3×2,5         | 3×4,0          | 5×2,5          | 5×4,0          | 5×4,0          |
| Автомат защиты, А**                                      | 16                | 20            | 25             | 16             | 20             | 20             |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт                  | 2,50              | 2,90          | 3,0            | 5,00           | 6,80           | 8,00           |
| Максимальный потребляемый ток, А                         | 10,0              | 14,0          | 16,0           | 10,0           | 12,0           | 14,0           |
| Пусковой ток, А                                          | 33,5              | 38,0          | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 61,0           |
| Рабочие температурные границы, охлаждение, °C            | -15...+49         | -15...+49     | -15...+49      | -15...+49      | -15...+49      | -15...+49      |
| Рабочие температурные границы, нагрев, °C                | -15...+24         | -15...+24     | -15...+24      | -15...+24      | -15...+24      | -15...+24      |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок            | IPX0 / IPX4       |               |                |                |                |                |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок       | I класс / I класс |               |                |                |                |                |

\* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

\*\* Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



### ОСТОРОЖНО!

Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

При возникновении следующих неисправностей отключите кондиционер, отсоедините его от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр:

- Часто мигают индикаторы (5 раз в секунду). Вы отключили кондиционер и через две-три минуты включили его снова, но индикаторы продолжают мигать.
- Часто перегорают плавкий предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.
- Внутрь кондиционера попала вода или посторонние предметы.
- Другие нарушения в работе кондиционера.

Перед тем, как обратиться в сервисный центр или к специалисту по ремонту, ознакомьтесь со следующими особенностями работы кондиционера.

| Неисправность                                                                                                                             | Причина                                                                                                            | Способ устранения                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Кондиционер не работает                                                                                                                   | Отсутствует электропитание                                                                                         | Подождите, пока возобновится электропитание |
|                                                                                                                                           | Вилка не вставлена в розетку                                                                                       | Вставьте вилку в розетку                    |
|                                                                                                                                           | Перегорел предохранитель                                                                                           | Замените предохранитель                     |
|                                                                                                                                           | В пульте ДУ разрядились элементы питания                                                                           | Замените элементы питания                   |
|                                                                                                                                           | Кондиционер отключился по таймеру                                                                                  | Отмените настройку таймера                  |
| Недостаточная холодо- или теплопроизводительность                                                                                         | Задана слишком высокая (в режиме охлаждения) или слишком низкая (в режиме нагрева) температура воздуха в помещении | Правильно задайте температуру               |
|                                                                                                                                           | Воздушный фильтр забит пылью                                                                                       | Очистите воздушный фильтр                   |
|                                                                                                                                           | Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока                     | Удалите посторонние предметы                |
|                                                                                                                                           | Открыты двери или окна                                                                                             | Закройте двери или окна                     |
| Кондиционер не охлаждает и не нагревает                                                                                                   | Посторонние предметы загораживают воздухозаборную или воздуховыпускную решетку наружного блока                     | Удалите посторонние предметы                |
|                                                                                                                                           | Активизирована трехминутная задержка включения                                                                     | Немного подождите                           |
| Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель изделия и подробно опишите возникшую неисправность |                                                                                                                    |                                             |

| Невозможно изменить настройку |                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неисправность                 | Возможная причина                                                     | Действия                                                                                                                                                                                   |
| Кондиционер не работает       | На дисплее отображается надпись «AUTO» (автоматический режим работы). | В автоматическом режиме кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора.                                                                                                  |
|                               | На дисплее отображается надпись «DRY» (осушение).                     | В режиме осушения кондиционер автоматически выбирает скорость вращения вентилятора. Вручную выбрать скорость вращения вентилятора можно только в режимах охлаждения, нагрева и вентиляции. |

| На дисплее не отображается значение температуры           |                                                         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Неисправность                                             | Возможная причина                                       | Действия                                               |
| На дисплее не отображается значение заданной температуры. | На дисплее отображается надпись FAN (режим вентиляции). | В режиме вентиляции задать температуру воздуха нельзя. |

| Невозможно изменить настройку                                                       |                                   |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неисправность                                                                       | Возможная причина                 | Действия                                                                                                                                     |
| По истечении заданного времени работы по таймеру дисплей погас                      | Кондиционер отключился по таймеру | По истечении заданного времени работы по таймеру кондиционер отключается.                                                                    |
| По истечении заданного времени работы по таймеру с дисплея исчезла надпись TIMER ON | Кондиционер включился по таймеру  | По истечении заданного времени по таймеру кондиционер автоматически включается, и на панели управления загорается соответствующий индикатор. |

## **ЭФФЕКТЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА**

### **1. Кондиционер не работает**

Кондиционер не включается сразу после нажатия кнопки «ON/OFF». Если горит индикатор рабочего состояния, то это указывает на нормальное функционирование кондиционера. Устройство защиты кондиционера от частых пусков не позволяет включать кондиционер ранее, чем через 3 минуты после его отключения. После включения кондиционера при низкой температуре наружного воздуха активируется система защиты от подачи холодного воздуха в помещение. (См. раздел «Управление прибором»).

### **2. Из внутреннего блока выходит белый туман и холодный воздух**

Кондиционер работает в режиме охлаждения в помещении с высокой влажностью (при наличии пыли и паров масла в воздухе). Из-за скопления грязи во внутреннем блоке поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне может оказаться невозможным. В этом случае следует провести чистку внутреннего блока. Выполнять эту работу должен квалифицированный специалист. Сразу после отключения режима оттаивания из кондиционера, работающего в режиме нагрева, может выходить водяной пар.

### **3. Шум**

При работе кондиционера могут быть слышны звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением хладагента по межблочным трубопроводам. Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки связаны с изменением расхода хладагента и прекращением его течения. При включении и отключении кондиционера могут быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны тепловым расширением или сжатием пластмассовых деталей при изменении температуры корпуса.

### **4. Из внутреннего блока вылетает пыль**

Это происходит при первом пуске кондиционера или после длительного перерыва в работе.

### **5. Кондиционер испускает неприятный запах**

Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также запах, исходящий от стен и мебели, затем возвращает его в помещение.

### **6. Самопроизвольное переключение с режима охлаждения на режим вентиляции**

Во избежание замораживания теплообменника кондиционер автоматически переключается в режим вентиляции и возвращается в режим охлаждения через довольно длительный интервал времени. При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При повышении температуры воздуха компрессор снова включается.

### **7. Переключение с режима нагрева в режим вентиляции**

При достижении заданной температуры воздуха компрессор отключается, и кондиционер продолжает работать в режиме вентиляции. При снижении температуры воздуха компрессор снова включается.

### **8. При относительной влажности воздуха в помещении выше 80 % на поверхности кондиционера может образоваться конденсат.**

### **9. Режим оттаивания**

При обмерзании теплообменника наружного блока в режиме нагрева теплопроизводительность кондиционера снижается. Через некоторое время кондиционер автоматически переходит в режим оттаивания. При этом компрессор постоянно работает, а вентиляторы не вращаются. После завершения цикла оттаивания кондиционер возвращается в режим нагрева.

## 10. Режим нагрева

При работе в режиме нагрева кондиционер переносит теплоту, содержащуюся в наружном воздухе, внутрь помещения. При понижении температуры наружного воздуха теплопроизводительность кондиционера уменьшается и температура обработанного воздуха понижается.

## 11. Система защиты от подачи холодного воздуха

Во избежание подачи в помещение холодного воздуха вентилятор внутреннего блока

автоматически уменьшает скорость вращения или останавливается.

Это происходит в следующих случаях:

- Только что включился режим нагрева.
- Только что завершился цикл оттаивания.
- Очень низкая температура наружного воздуха.

## 12. Система защиты от частых пусков (трехминутная задержка)

При повторном пуске кондиционера сразу же после его отключения кондиционер включается только через 3 минуты.

## Коды ошибок

| Название ошибки                                                                                        | Код ошибки |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Нехватка хладагента / не полностью открыты вентили наружного блока                                     | E0         |
| Неисправность датчика температуры внутреннего блока TA (воздушного)                                    | E1         |
| Неисправность датчика температуры наружного блока TW (трубного, разморозки теплообменника)             | E2         |
| Неисправность датчика температуры внутреннего блока TE (трубного, теплообменника)                      | E3         |
| Ошибка по датчику уровня конденсата / неисправность помпы                                              | E4         |
| Ошибка связи внутреннего блока и проводного пульта ДУ                                                  | E5         |
| Ошибка по отсутствию фазы или нарушению чередования фаз на наружном блоке (только для 3-фазных блоков) | E6         |
| Неисправность датчика температуры наружного блока TL (трубного, температуры теплообменника)            | E7         |
| Неисправность датчика температуры наружного блока TP (трубного, нагнетания)                            | E8         |
| Защита по низкому давлению                                                                             | E9         |
| Неисправность наружного блока - защита по высокой температуре нагнетания                               | EA         |
| Ошибка связи внутреннего и наружного блока                                                             | F1         |
| Защита по высокой температуре нагнетания                                                               | F2         |
| Неисправность вентилятора наружного блока                                                              | F3         |
| Неисправность вентилятора внутреннего блока                                                            | F4         |
| Неисправность датчика температуры наружного блока (воздушного)                                         | F5         |
| Защита по превышению тока компрессора                                                                  | F6         |
| Ошибка положения микропереключателей                                                                   | F7         |
| Защита по ошибке питания внутреннего блока                                                             | F8/FB      |
| Защита по высокому давлению                                                                            | F9         |

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ВНИМАНИЕ!**



**ОСТОРОЖНО!**

Перед началом чистки кондиционера отключите его и извлеките вилку из розетки.

### Чистка внутреннего блока

1. Для чистки внутреннего блока и пульта ДУ пользуйтесь сухой мягкой тканью.
2. Если поверхность внутреннего блока сильно загрязнена, смочите ткань холодной водой.



**ВНИМАНИЕ!**

- Не пользуйтесь для чистки кондиционера химическими моющими средствами и не допускайте попадания этих веществ на поверхность блока.
- Не пользуйтесь для чистки кондиционера абразивным порошком, бензином, растворителем и другими химически активными веществами. В противном случае пластиковая поверхность кондиционера может повредиться или деформироваться.

### Чистка воздушного фильтра

Загрязненные воздушные фильтры снижают производительность кондиционера, поэтому чистите их по возможности чаще.

1. Откройте решетку воздухозабора сдвинув фиксаторы друг к другу. Потяните решетку вниз (Рис. 1).
2. Снимите решетку, извлеките фильтр.
3. Очистите фильтр с помощью пылесоса. Если фильтр сильно загрязнен, сполосните его водой (Рис. 2, 3).
4. Установите фильтр в исходное положение и закройте решетку.





Рис. 1



### Техническое обслуживание

Уберите посторонние предметы, загромождающие воздухозаборную и воздуховыпускную решетки внутреннего и наружного блоков.

### Хранение кондиционера по окончании сезона эксплуатации

1. Включите кондиционер на несколько часов в режиме вентиляции. Это позволит полностью просушить его внутренние полости.
2. Отключите кондиционер и извлеките вилку из розетки. Извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
3. Механизмы наружного блока требуют регулярного осмотра и чистки, поэтому своевременно обращайтесь в сервисный центр.

### Ремонт

Если ваш кондиционер работает неисправно, отключите его и обратитесь в сервисный центр.




Рис. 2



Рис. 3

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре +4 до +40 °С и относительной влажности до 85 % при температуре 25 °С.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Внутренний блок:

1. Внутренний блок, 1 шт.
2. Пульт ДУ, 1 шт.
3. Отрезы теплоизоляционного материала, 1 комплект
4. Набор стяжек (хомутов), 1 комплект
5. Комплект гаек для вальцовочных соединений внутреннего блока (на фреоновых трубах или отдельно), 1 комплект.
6. Переходник-удлинитель для дренажного шланга (некоторые модели)
7. Руководство по эксплуатации (гарантийный талон внутри), 1 шт.

### Наружный блок:

1. Наружный блок, 1 шт.
2. Дренажный патрубок наружного блока, 1 шт.
3. Комплект гаек для вальцовочных соединений наружного блока (на фреоновых вентилях), 1 комплект

## СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

## ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

По истечению срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.



## ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на приборе.